

GISA/REGSA		PLA D'EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL	
Obra: CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS DE L'ESTACIÓ ONZE DE SETEMBRE DE LA L9 DEL METRO DE BARCELONA		Clau: TM- 00509.22B.1	Núm. intern obra contractista:
			Pàg: 1/ 1
Codi emergència: PE 005	Títol pla d'emergència: INCENDIS A L'ESTACIÓ	Versió pla d'emergència:	Data pla d'emergència:
DESCRIPCIÓ DE L'EMERGÈNCIA: Incendi a una estació produït per causes diverses: talls de línies elèctriques, màquines elèctriques mal connectades, generació d'espurnes en llocs amb materials inflamables etc...			
ACCIONS PREVENTIVES: Es procurarà no deixar cap màquina en funcionament que pugui arribar a ser el causant d'un incendi sense la supervisió de la persona encarregada. No s'engegarà cap tipus de maquinària ni es realitzarà cap tipus d'operació que pugui originar espurnes en les proximitats de substàncies o en llocs on hi ha material fàcilment inflamable. Si és inevitable fer-ho, es prendran totes les mesures necessàries i oportunes, sempre amb prèvia notificació a la direcció facultativa. Tots els circuits que alimentin la maquinària d'obra estaran convenientment protegits contra curtcircuits amb interruptors diferencials i amb el corresponent cablejat amb l'aïllament adequat. Això es farà extensible a qualsevol circuit d'alimentació de l'obra. D'igual manera qualsevol extensió o allargament de conductor es farà de manera fiable i segura. El contractista procurarà separar i aïllar convenientment aquelles substàncies i/o materials que siguin potencialment perillosos, així com senyalitzar i posar les mesures de prevenció adequades. D'igual manera, s'assegurarà el correcte funcionament dels dispositius d'extinció.			
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA: Si es produís un incendi durant l'execució de l'obra es procediria primerament a l'evacuació de la zona i, posteriorment s'intentarà la extinció amb els sistemes d'extinció d'incendis disponibles. De totes maneres s'haurà d'avisar al cos de bombers i es prendran les mesures oportunes per que no es propagui cap a altres zones. Si l'incendi comporta danys personals, s'avisarà amb caràcter d'urgència al servei d'ambulàncies més proper.			
RESPONSABLES: (a omplir pel contractista) "S'hauran de citar les persones responsables de desenvolupar les actuacions, citades en el paràgraf anterior, incloent telèfons, faxes, persona de contacte i qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions".			
COMUNICACIONS EXTERNES: (a omplir pel contractista) "S'hauran d'identificar les entitats que, en cas d'emergència, han de ser avisades: Bombers, Creu Roja, Companyies de serveis, etc. En totes elles s'indica el telèfon, el número de fax i/o qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions".			

Un cop s'hagi solucionat l'emergència, el responsable de l'obra redactarà un "Comunicat d'emergència mediambiental", (IP-07)PMA-03 i el farà arribar immediatament (via fax) a la gerència de GISA-REGSA corresponent.

Preparat:	Aprovat:
(Contractista)	(Direcció d'obra (OC))
Data:	Data:

GISA/REGSA		PLA D'EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL	
Obra: CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS DE L'ESTACIÓ ONZE DE SETEMBRE DE LA L9 DEL METRO DE BARCELONA		Clau: TM-00509.22B.1	Núm. intern obra contractista: Pàg: 1/1
Codi emergència: EE 002	Títol pla d'emergència: Talls en les línies de subministrament elèctric d'estació	Versió pla d'emergència:	Data pla d'emergència:
DESCRIPCIÓ DE L'EMERGÈNCIA: Que es produeixi un tall d'alguna de les línies de subministrament elèctric mentre s'executa algun tipus de treball per l'estació.			
ACCIONS PREVENTIVES: Prèviament a l'execució de les activitats afectades, caldrà definir clarament les actuacions i les possibles afectacions. Fins que no es produeixin els desviaments oportuns no es podran efectuar treballs en la proximitat de les línies existents. Els treballs seran realitzats per una empresa especialitzada.			
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA: Si es produís algun tall accidental, s'avisarà immediatament a la direcció facultativa i a FMB. Si l'accident comporta danys personals s'avisarà amb caràcter d'urgència al servei d'ambulàncies més proper.			
RESPONSABLES: (a omplir pel contractista) <small>"S'hauran de citar les persones responsables de desenvolupar les actuacions, citades en el paràgraf anterior, incloent telèfons, faxes, persona de contacte i qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions".</small>			
COMUNICACIONS EXTERNES: (a omplir pel contractista) <small>"S'hauran d'identificar les entitats que, en cas d'emergència, han de ser avisades: Bombers, Creu Roja, Companyies de serveis, etc. En totes elles s'indicarà el telèfon, el número de fax i/o qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions".</small>			

Un cop s'hagi solucionat l'emergència, el responsable de l'obra redactarà un "Comunicat d'emergència mediambiental", (IP-07)PMA-03 i el farà arribar immediatament (via fax) a la gerència de GISA-REGSA corresponent.

Preparat:	Aprovat:
(Contractista)	(Direcció d'obra (OC))
Data:	Data:

GISA/REGSA		PLA D'EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL	
Obra: CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS DE L'ESTACIÓ ONZE DE SETEMBRE DE LA L9 DEL METRO DE BARCELONA		Clau: TM- 00509.22B.1	Núm. intern obra contractista:
			Pàg: 1/ 1
Codi emergència: PE 006	Títol pla d'emergència: Talls en les línies de comunicacions d'estació	Versió pla d'emergència:	Data pla d'emergència:
DESCRIPCIÓ DE L'EMERGÈNCIA: Que es produeixi un tall d'alguna de les línies de comunicacions i dades mentre s'executa algun tipus de treball per l'estació.			
ACCIONS PREVENTIVES: Prèviament a l'execució de les activitats afectades, caldrà definir clarament les actuacions i les possibles afectacions. Fins que no es produeixin els desviaments oportuns no es podran efectuar treballs en la proximitat de les línies existents. Els treballs seran realitzats per una empresa especialitzada.			
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA: Si es produís algun tall accidental, s'avisarà immediatament a la direcció facultativa i a FMB. Si l'accident comporta danys personals s'avisarà amb caràcter d'urgència al servei d'ambulàncies més proper.			
RESPONSABLES: (a omplir pel contractista) <small>"S'hauran de citar les persones responsables de desenvolupar les actuacions, citades en el paràgraf anterior, incloent telèfons, faxes, persona de contacte i qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions".</small>			
COMUNICACIONS EXTERNES: (a omplir pel contractista) <small>"S'hauran d'identificar les entitats que, en cas d'emergència, han de ser avisades: Bombers, Creu Roja, Companyies de serveis, etc. En totes elles s'indicarà el telèfon, el número de fax i/o qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions".</small>			

Un cop s'hagi solucionat l'emergència, el responsable de l'obra redactarà un "Comunicat d'emergència mediambiental", (IP-07)PMA-03 i el farà arribar immediatament (via fax) a la gerència de GISA-REGSA corresponent.

Preparat:	Aprovat:
(Contractista)	(Direcció d'obra (OC))
Data:	Data: