

GISA/REGSA			SITUACIONS D'EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ				
Obra: CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS DE L'ESTACIÓ ONZE DE SETEMBRE DE LA L9 DEL METRO DE BARCELONA				Clau: TM-00509.22B.1		Pàg: 1 / 1	
Factor	Codi	Situació d'emergència	Activitat que la produeix	Avaluació			
				Probabilitat	Gravetat	Prob. x Grav.	Significativa (X)
Flora i fauna	FE001	Incendis forestals					
	FE002	Plagues					
	FE003	Incendis a l'obra					
	FE004						
Atmosfera	AE001	Emissions de substàncies tòxiques (pols d'amiant, fums)					
	AE002	Trencament de canonades de gas					
	AE003	Radiacions radioactives					
	AE004						
Hidrologia	HE001	Trencament de canonades d'aigua					
	HE002	Vessaments incontrolats a sistemes aquàtics					
	HE003	Inundacions a l'obra					
	HE004	Trencament d'oleoductes					
	HE005	Trencament de la xarxa de clavegueram					
	HE006						
Sol/Subs	SE001	Vessaments incontrolats al sòl					
	SE002	Esllavissades i desprendiments					
Energia	EE001	Talls en línies de subministrament elèctric					
	EE002	Talls en línies de subministrament elèctric d'estació	3	Mitjana	Notable	4	X
Població	PE001	Epidèmies i malalties (Per exemple: crisis d'asma per pols)					
	PE002	Talls en línies de comunicació (telèfons, fibra òptica, etc.)					
	PE004	Incendis a l'oficina					
	PE005	Incendis a l'estació de Metro	3	Mitjana	Notable	4	X
	PE006	Talls en línies de comunicació (telèfons, fibra òptica, etc.)	3	Mitjana	Notable	4	X

Intolerable (4 i 5)	Probabilitat	Alta	3	4	5
Important (3)		Mitjana	2	3	4
Tolerable (1 i 2)		Baixa	1	2	3
			Trivial	Moderada	Notable
			Gravetat		

Es considerarà la situació d'emergència SIGNIFICATIVA quan el resultat de l'avaluació sigui superior o igual a 3. En aquest cas, es marcarà amb una creu a la columna de "Significativa". En les altres situacions, es considerarà NO SIGNIFICATIVA.