

Instal·lació d'incendis - criteris de planificació

sectors d'incendis

Es considera com a sector d'incendi un espai amb sortida directe a carrer o independitzable a través d'una escala

Els elements separadors dels diferents sectors d'incendis compliran amb resistència i estabilitat exigida per la CTE-DB-SI

recorreguts d'evacuació

No superiors a 25m des de qualsevol punt d'evacuació, fins a un punt amb dos opcions d'evacuació i no superiors a 50m fins a una zona segura o un exterior segur

escales

Amplada d'escala no protegida mínim 1.2m

senyalització i plànols d'evacuació

Recorreguts en cas d'incendi clarament visibles en els diferents espais

BIES 25

Senyalitzades i acompañades d'un pulsador d'alarma i d'il·luminació d'emergència

Distància màxima de 25m

Col·locació d'un equip de manguera a cada sector major de 25m

Il·luminària d'emergència

Col·locació a tots els recorreguts d'evacuació garantint una il·luminació mínima d' 1 lux a nivell de terra

Il·luminació de 5 lux on es disposin els equips de protecció i els quadres elèctrics

