

Factor de uniformidad media

Relación entre la iluminación mínima y la media, de una instalación de alumbrado.

Unidad \Rightarrow %

Símbolo \Rightarrow U_m

Relación \Rightarrow $U_m = \frac{E_{\min}}{E_{\text{med}}}$

Factor de uniformidad extrema

Relación entre la iluminación mínima y máxima, de una instalación de alumbrado.

Unidad \Rightarrow %

Símbolo \Rightarrow U_e

Relación \Rightarrow $U_e = \frac{E_{\min}}{E_{\max}}$

Factor de uniformidad longitudinal

Relación entre la luminancia mínima y máxima longitudinal, de una instalación de alumbrado.

Unidad \Rightarrow %

Símbolo \Rightarrow U_L

Relación \Rightarrow $U_L = \frac{L_{\min \text{ longitudinal}}}{L_{\max \text{ longitudinal}}}$

Factor de uniformidad general

Relación entre la luminancia mínima y media, de una instalación de alumbrado.

Unidad \Rightarrow %

Símbolo \Rightarrow U_0

Relación \Rightarrow $U_0 = \frac{L_{\min}}{L_{\text{med}}}$