ANNEX I: LLISTAT DE SENYALS D'ENTRADA I SORTIDA DEL SISTEMA-01

Entrades i sortides a través de mòduls Quantum:

TAG	DESCRIPCIÓ	TARGETA	ADREÇA
PHS033108	Detector estat ventilador extractor AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.1
PHS033107	Detector estat ventilador impulsor AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.2
AE1601_FC2_TP	Alarma tèrmica motor ventilador extractor AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.3
AE1601_FC1_TP	Alarma tèrmica motor ventilador impulsor AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.4
AE1601_FC2_SS	Interruptor seguretat (Safety Switch) ventilador extractor AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.5
AE1601_FC1_SS	Interruptor seguretat (Safety Switch) ventilador impulsor AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.6
CAC033005_LSO	Detector comporta posició oberta retorn AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.7
CAC033005_LSC	Detector comporta posició tancada retorn AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.8
CAC033009_LSO	Detector comporta posició oberta impulsió AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.9
CAC033009_LSC	Detector comporta posició tancada impulsió AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.10
CAC033006_LSO	Detector comporta posició oberta extracció AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.11
CAC033006_LSC	Detector comporta posició tancada extracció AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.12
CAC033007_LSO	Detector comporta posició oberta recirculació AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.13
CAC033007_LSC	Detector comporta posició tancada recirculació AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.14
CAC033008_LSO	Detector comporta posició oberta aire exterior AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.15
CAC033008_LSC	Detector comporta posició tancada aire exterior AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.16
AE1601_FC2_RUN	Confirmació estat variador ventilador extractor AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.17
AE1601_FC1_RUN	Confirmació estat variador ventilador impulsió AE-16/01	140DDI35300	%I1.5.18
	RESERVA	140DDI35300	%I1.5.19
	RESERVA	140DDI35300	%I1.5.20
	RESERVA	140DDI35300	%I1.5.21
	RESERVA	140DDI35300	%I1.5.22
	RESERVA	140DDI35300	%I1.5.23
	RESERVA	140DDI35300	%I1.5.24
	RESERVA	140DDI35300	%I1.5.25
	RESERVA	140DDI35300	%I1.5.26
	RESERVA	140DDI35300	%I1.5.27
	RESERVA	140DDI35300	%I1.5.28
	RESERVA	140DDI35300	%I1.5.29
	RESERVA	140DDI35300	%I1.5.30
	RESERVA	140DDI35300	%I1.5.31
	RESERVA	140DDI35300	%I1.5.32
PHS033109	Detector estat ventilador CL-16/01	140DDI35300	%I1.6.1
CL1601_FC1_TP	Alarma tèrmica motor ventilador CL-16/01	140DDI35300	%I1.6.2
CL1601_FC1_SS	Interruptor seguretat (Safety Switch) CL-16/01	140DDI35300	%I1.6.3
PHS033110	Detector estat ventilador E-16/01	140DDI35300	%I1.6.4
E1601_FC1_TP	Alarma tèrmica motor ventilador E-16/01	140DDI35300	%I1.6.5
E1601_FC1_SS	Interruptor seguretat (Safety Switch) E-16/01	140DDI35300	%I1.6.6
PHS03204	Detector estat ventilador E-16/02	140DDI35300	%I1.6.7
E1602_FC1_TP	Alarma tèrmica motor ventilador E-16/02	140DDI35300	%I1.6.8
E1602_FC1_SS	Interruptor seguretat (Safety Switch) E-16/02	140DDI35300	%I1.6.9
CAC033010_LSO	Detector comporta posició oberta retorn CL-16/01	140DDI35300	%I1.6.10
CAC033010_LSC	Detector comporta posició tancada retorn CL-16/01	140DDI35300	%I1.6.11
CAC033011_LSO	Detector comporta posició oberta impulsió CL-16/01	140DDI35300	%I1.6.12

CAC033011_LSC	Detector comporta posició tancada impulsió CL-16/01	140DDI35300	%I1.6.13
CAC032044_LSO	Detector comporta posició oberta extracció E-16/01	140DDI35300	%I1.6.14
CAC032044_LSC	Detector comporta posició tancada extracció E-16/01	140DDI35300	%I1.6.15
CL1601_FC1_RUN	Confirmació estat variador ventilador CL-16/01	140DDI35300	%I1.6.16
E1601_FC1_RUN	Confirmació estat variador ventilador E-16/01	140DDI35300	%I1.6.17
E1602_FC1_RUN	Confirmació estat variador ventilador E-16/02	140DDI35300	%I1.6.18
	RESERVA	140DDI35300	%I1.6.19
	RESERVA	140DDI35300	%I1.6.20
	RESERVA	140DDI35300	%I1.6.21
	RESERVA	140DDI35300	%I1.6.22
	RESERVA	140DDI35300	%I1.6.23
	RESERVA	140DDI35300	%I1.6.24
	RESERVA	140DDI35300	%I1.6.25
	RESERVA	140DDI35300	%I1.6.26
	RESERVA	140DDI35300	%I1.6.27
	RESERVA	140DDI35300	%I1.6.28
	RESERVA	140DDI35300	%I1.6.29
	RESERVA	140DDI35300	%I1.6.30
	RESERVA	140DDI35300	%I1.6.31
	RESERVA	140DDI35300	%I1.6.32
AE1601_FC2_SR	Ordre parada/marxa ventilador extractor AE-16/01	140DDO35300	%Q1.7.1
AE1601_FC1_SR	Ordre parada/marxa ventilador impulsor AE-16/01	140DDO35300	%Q1.7.2
CAC033005_OC	Ordre obertura/tancament comporta retorn AE-16/01	140DDO35300	%Q1.7.3
CAC033006_OC	Ordre obertura/tancament comporta expulsió AE-16/01	140DDO35300	%Q1.7.4
CAC033008_OC	Ordre obertura/tancament comporta aire exterior AE-16/01	140DDO35300	%Q1.7.5
CAC033007_OC	Ordre obertura/tancament comporta recirculació AE-16/01	140DDO35300	%Q1.7.6
CAC033009_OC	Ordre obertura/tancament comporta impulsió AE-16/01	140DDO35300	%Q1.7.7
CL1601_FC1_SR	Ordre parada/marxa CL-16/01	140DDO35300	%Q1.7.8
E1601_FC1_SR	Ordre parada/marxa extracció E-16/01	140DDO35300	%Q1.7.9
E1602_FC1_SR	Ordre parada/marxa extracció E-16/02	140DDO35300	%Q1.7.10
CAC033010_OC	Ordre obertura/tancament comporta retorn CL-16/01	140DDO35300	%Q1.7.11
CAC033011_OC	Ordre obertura/tancament comporta impulsió CL-16/01	140DDO35300	%Q1.7.12
CAC032044_OC	Ordre obertura/tancament comporta E-16/01	140DDO35300	%Q1.7.13
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.14
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.15
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.16
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.17
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.18
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.19
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.20
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.21
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.22
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.23
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.24
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.25
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.26
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.27
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.28
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.29
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.30
	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.31

	RESERVA	140DDO35300	%Q1.7.32
FT03301_FI	Transmissor pressió diferencial (cabal aire) aire impulsió AE-16/01	140ACI04000	%IW1.8.1
FT03302_FI	Transmissor pressió diferencial (cabal aire) aire retorn AE-16/01	140ACI04000	%IW1.8.2
FT03304_FI	Transmissor pressió diferencial (cabal aire) aire exterior AE-16/01	140ACI04000	%IW1.8.3
PT03310_PI	Transmissor de pressió estàtica conducte retorn AE-16/01	140ACI04000	%IW1.8.4
FT03303_FI	Transmissor pressió diferencial (cabal aire) CL-16/01	140ACI04000	%IW1.8.5
PT03249_PI	Transmissor de pressió estàtica conducte extracció E-16/01	140ACI04000	%IW1.8.6
	RESERVA	140ACI04000	%IW1.8.7
	RESERVA	140ACI04000	%IW1.8.8
	RESERVA	140ACI04000	%IW1.8.9
	RESERVA	140ACI04000	%IW1.8.10
	RESERVA	140ACI04000	%IW1.8.11
	RESERVA	140ACI04000	%IW1.8.12
	RESERVA	140ACI04000	%IW1.8.13
	RESERVA	140ACI04000	%IW1.8.14
	RESERVA	140ACI04000	%IW1.8.15
	RESERVA	140ACI04000	%IW1.8.16
AE1601_FC2_AO	Control variador de freqüència motor ventilador extractor AE-16/01	140ACO13000	%QW1.9.1
AE1601_FC1_AO	Control variador de freqüència motor ventilador impulsor AE-16/01	140ACO13000	%QW1.9.2
CL1601_FC1_AO	Control variador de freqüència motor ventilador CL-16/01	140ACO13000	%QW1.9.3
E1601_FC1_AO	Control variador de freqüència motor ventilador E-16/01	140ACO13000	%QW1.9.4
	RESERVA	140ACO13000	%QW1.9.5
	RESERVA	140ACO13000	%QW1.9.6
	RESERVA	140ACO13000	%QW1.9.7
	RESERVA	140ACO13000	%QW1.9.8

Entrades i sortides a través de illa 1.1 d'Advantys:

TAG	DESCRIPCIÓ	TARGETA	ADREÇA
TME03306_TI	Mesurador de temperatura aire exterior AE-16/01	STB ACI 0320	%MW101
TME03304_TI	Mesurador de temperatura impulsió CL-16/01	STB ACI 0320	%MW103
TME03304_MI	Mesurador d'humitat relativa impulsió CL-16/01	STB ACI 0320	%MW105
TME03305_TI	Mesurador de temperatura retorn CL-16/01	STB ACI 0320	%MW107
TME03305_MI	Mesurador d'humitat relativa retorn CL-16/01	STB ACI 0320	%MW109
TE03342_TI	Mesurador de temperatura entre ventiladors AE-16/01	STB ACI 0320	%MW111
TME03306_MI	Mesurador d'humitat relativa aire exterior AE-16/01	STB ACI 0320	%MW113
TME03303_TI	Mesurador de temperatura aire impulsió AE-16/01	STB ACI 0320	%MW115
TME03303_MI	Mesurador d'humitat relativa aire impulsió AE-16/01	STB ACI 0320	%MW117
	RESERVA	STB ACI 0320	%MW119
	RESERVA	STB ACI 0320	%MW121
	RESERVA	STB ACI 0320	%MW123
AFC033391_AI	Confirmació posició vàlvula fred CL-16/01	STB AVI 1255	%MW125
AFC033390_AI	Confirmació posició vàlvula fred AE-16/01	STB AVI 1255	%MW126
ACC033339_AI	Confirmació posició vàlvula calor AE-16/01	STB AVI 1255	%MW127
VLI033015_AI	Confirmació posició vàlvula humitat AE-16/01	STB AVI 1255	%MW128

AFC033390_AO	Control actuador vàlvula fred AE-16/01	STB ACO 1225	%MW177
ACC033339_AO	Control actuador vàlvula calor AE-16/01	STB ACO 1225	%MW178
AFC033391_AO	Control actuador vàlvula fred CL-16/01	STB ACO 1225	%MW179
	RESERVA	STB ACO 1225	%MW180
VLI033015_AO	Control actuador vàlvula humitat AE-16/01	STB AVO 1255	%MW181
	RESERVA	STB AVO 1255	%MW182
PHS033104	Alarma filtre brut F7 CL-16/01	STB DDI 3610	%MW129.0
PHS033105	Alarma filtre brut F9 CL-16/01	STB DDI 3610	%MW129.1
VLI033015_LSC	Detector vàlvula humidificació oberta AE-16/01	STB DDI 3610	%MW129.2
VLI033015_LSO	Detector vàlvula humidificació tancada AE-16/01	STB DDI 3610	%MW129.3
PHS033103	Alarma filtre brut G4 AE-16/01	STB DDI 3610	%MW129.4
	RESERVA	STB DDI 3610	%MW129.5
VLI033016_OC	Ordre obertura/tancament vàlvula seguretat vapor	STB DDO 3600	%MW183.0
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW183.1
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW183.2
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW183.3
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW183.4
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW183.5

Entrades i sortides a través de illa 1.2 d'Advantys:

TAG	DESCRIPCIÓ	TARGETA	ADREÇA
EH_S32100_AO	Control regulador potència calefacció sala 32100	STB AVO 1255	%MW252
EH_S32101_AO	Control regulador potència calefacció sala 32101	STB AVO 1255	%MW253
EH_S32102_AO	Control regulador potència calefacció sala 32102	STB AVO 1255	%MW254
EH_S32103_AO	Control regulador potència calefacció sala 32103	STB AVO 1255	%MW255
EH_S32104_AO	Control regulador potència calefacció sala 32104	STB AVO 1255	%MW256
EH_S32105_AO	Control regulador potència calefacció sala 32105	STB AVO 1255	%MW257
EH_S32106_AO	Control regulador potència calefacció sala 32106	STB AVO 1255	%MW258
EH_S32107_AO	Control regulador potència calefacció sala 32107	STB AVO 1255	%MW259
EH_S32108_AO	Control regulador potència calefacció sala 32108	STB AVO 1255	%MW260
EH_S32109_AO	Control regulador potència calefacció sala 32109	STB AVO 1255	%MW261
EH_S32110_AO	Control regulador potència calefacció sala 32110	STB AVO 1255	%MW262
EH_S32111_AO	Control regulador potència calefacció sala 32111	STB AVO 1255	%MW263
EH_S32112_AO	Control regulador potència calefacció sala 32112	STB AVO 1255	%MW264
EH_S32113_AO	Control regulador potència calefacció sala 32113	STB AVO 1255	%MW265
EH_S32114_AO	Control regulador potència calefacció sala 32114	STB AVO 1255	%MW266

EH_S32115_AO	Control regulador potència calefacció sala 32115	STB AVO 1255	%MW267
EH_S32116_AO	Control regulador potència calefacció sala 32116	STB AVO 1255	%MW268
EH_S32117_AO	Control regulador potència calefacció sala 32117	STB AVO 1255	%MW269
EH_S32134_AO	Control regulador potència calefacció sala 32134	STB AVO 1255	%MW270
	RESERVA	STB AVO 1255	%MW271
B02064_RUN	Detector estat bomba aigua freda BAF01 (relé mínima intensitat)	STB DDI 3610	%MW206.0
B02064_TP	Alarma tèrmica bomba aigua freda BAF01	STB DDI 3610	%MW206.1
B02065_RUN	Detector estat bomba aigua freda BAF02 (relé mínima intensitat)	STB DDI 3610	%MW206.2
B02065_TP	Alarma tèrmica bomba aigua freda BAF02	STB DDI 3610	%MW206.3
LUZ_C1_RUN	Confirmació il·luminació en marxa sales 100, 101 S-01	STB DDI 3610	%MW206.4
LUZ_C2_RUN	Confirmació il·luminació en marxa sales 102 a 109 S-01	STB DDI 3610	%MW206.5
LUZ_C4_RUN	Confirmació il·luminació en marxa sales 113 a 117 S-01	STB DDI 3610	%MW208.0
	RESERVA	STB DDI 3610	%MW208.1
	RESERVA	STB DDI 3610	%MW208.2
	RESERVA	STB DDI 3610	%MW208.3
	RESERVA	STB DDI 3610	%MW208.4
	RESERVA	STB DDI 3610	%MW208.5
CLASE_C_CLIMA_CERBERUS	Alarma general a CERBERUS "Equips S-01"	STB DDO 3600	%MW272.0
CLASE_C_SALAS_CERBERUS	Alarma general a CERBERUS "Sales S-01"	STB DDO 3600	%MW272.1
S32100_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32100	STB DDO 3600	%MW272.2
S32101_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32101	STB DDO 3600	%MW272.3
S32102_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32102	STB DDO 3600	%MW272.4
S32103_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32103	STB DDO 3600	%MW272.5
S32104_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32104	STB DDO 3600	%MW273.0
S32105_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32105	STB DDO 3600	%MW273.1
S32106_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32106	STB DDO 3600	%MW273.2
S32107_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32107	STB DDO 3600	%MW273.3
S32108_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32108	STB DDO 3600	%MW273.4
S32109_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32109	STB DDO 3600	%MW273.5
S32110_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32110	STB DDO 3600	%MW274.0
S32111_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32111	STB DDO 3600	%MW274.1
S32112_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32112	STB DDO 3600	%MW274.2
S32113_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32113	STB DDO 3600	%MW274.3
S32114_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32114	STB DDO 3600	%MW274.4
S32115_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32115	STB DDO 3600	%MW274.5
S32116_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32116	STB DDO 3600	%MW275.0
S32117_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32117	STB DDO 3600	%MW275.1
S32134_DPC	Bloqueig DPC Controller pressió sala 32134	STB DDO 3600	%MW275.2
B02064_SR	Ordre parada/marxa BAF01 Bomba aigua freda	STB DDO 3600	%MW275.3

B02065_SR	Ordre parada/marxa BAF02 Bomba aigua freda	STB DDO 3600	%MW275.4
LUZ_C1_SR	Ordre encendre il·luminació sala 100, 101 S01	STB DDO 3600	%MW275.5
LUZ_C2_SR	Ordre encendre il·luminació sala 102 a 109 (S-01)	STB DDO 3600	%MW276.0
LUZ_C4_SR	Ordre encendre il·luminació sala 113 a 117 (S-01)	STB DDO 3600	%MW276.1
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW276.2
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW276.3
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW276.4
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW276.5

Entrades i sortides a través de illa 1.3 d'Advantys:

TAG	DESCRIPCIÓ	TARGETA	ADREÇA
TME03203_TI	Mesurador de temperatura sala	STB ACI 0320	%MW291
TME03203_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32100	STB ACI 0320	%MW293
TME03204_TI	Mesurador de temperatura sala 32101	STB ACI 0320	%MW295
TME03204_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32101	STB ACI 0320	%MW297
TME03205_TI	Mesurador de temperatura sala 32102	STB ACI 0320	%MW299
TME03205_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32102	STB ACI 0320	%MW301
TME03206_TI	Mesurador de temperatura sala 32103	STB ACI 0320	%MW303
TME03206_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32103	STB ACI 0320	%MW305
TME03207_TI	Mesurador de temperatura sala 32104	STB ACI 0320	%MW307
TME03207_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32104	STB ACI 0320	%MW309
TME03208_TI	Mesurador de temperatura sala 32105	STB ACI 0320	%MW311
TME03208_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32105	STB ACI 0320	%MW313
TME03209_TI	Mesurador de temperatura sala 32106	STB ACI 0320	%MW315
TME03209_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32106	STB ACI 0320	%MW317
TME03221_TI	Mesurador de temperatura sala 32134	STB ACI 0320	%MW319
TME03221_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32134	STB ACI 0320	%MW321
EMERGENCY_S32100	Emergency porta 1 sales 32100/EXT	STB DDI 3610	%MW323.0
S32100_S3218_P1_REQ	Request porta 1 sales 32100/EXT	STB DDI 3610	%MW323.1
S32101_S32100_P1_REQ	Request porta 1 sales 32101/32100	STB DDI 3610	%MW323.2
S32101_S32100_P2_REQ	Request porta 2 sales 32101/32100	STB DDI 3610	%MW323.3
S32101_S32100_P3_REQ	Request porta 3 sales 32101/32100	STB DDI 3610	%MW323.4
S32100_S3218_P1_EST	Estat porta 1 sales 32100/EXT	STB DDI 3610	%MW323.5
S32101_S32100_P1_EST	Estat porta 1 sales 32101/32100	STB DDI 3610	%MW325.0
S32101_S32100_P2_EST	Estat porta 2 sales 32101/32100	STB DDI 3610	%MW325.1
S32101_S32100_P3_EST	Estat porta 3 sales 32101/32100	STB DDI 3610	%MW325.2
S32101_S32109_P1_EST	Estat porta 1 sales 32101/32109	STB DDI 3610	%MW325.3
S32102_S32109_P1_EST	Estat porta 1 sales 32102/32109	STB DDI 3610	%MW325.4
EMERGENCY_S32103	Emergency porta 1 sales 32103/EXT	STB DDI 3610	%MW325.5
S32103_S3218_P1_REQ	Request porta 1 sales 32103/EXT	STB DDI 3610	%MW327.0
S32109_S32103_P1_REQ	Request porta 1 sales 32109/32103	STB DDI 3610	%MW327.1
S32103_S3218_P1_EST	Estat porta 1 sales 32103/EXT	STB DDI 3610	%MW327.2
S32109_S32103_P1_EST	Estat porta 1 sales 32109/32103	STB DDI 3610	%MW327.3

EMERGENCY_S32104	Emergency porta 1 sales 32104/32103	STB DDI 3610	%MW327.4
S32104_S3218_P1_REQ	Request porta 1 sales 32104/EXT	STB DDI 3610	%MW327.5
S32105_S32104_P1_REQ	Request porta 1 sales 32105/32104	STB DDI 3610	%MW329.0
S32104_S3218_P1_EST	Estat porta 1 sales 32104/EXT	STB DDI 3610	%MW329.1
S32105_S32104_P1_EST	Estat porta 1 sales 32105/32104	STB DDI 3610	%MW329.2
EMERGENCY_S32105	Emergency porta 1 sales 32105/32104	STB DDI 3610	%MW329.3
S32106_S32105_P1_REQ	Request porta 1 sales 32106/32105	STB DDI 3610	%MW329.4
S32106_S32105_P1_EST	Estat porta 1 sales 32106/32105	STB DDI 3610	%MW329.5
EMERGENCY_S32106	Emergency porta 1 sales 32106/32105	STB DDI 3610	%MW331.0
S32109_S32106_P1_REQ	Request porta 1 sales 32109/32106	STB DDI 3610	%MW331.1
S32109_S32106_P1_EST	Estat porta 1 sales 32109/32106	STB DDI 3610	%MW331.2
S32102_S32134_P1_EST	Estat porta 1 sales 32102/32134	STB DDI 3610	%MW331.3
EMERGENCY_S32109_S32103	Emergency porta 1 sales 32109/32103	STB DDI 3610	%MW331.4
EMERGENCY_S32109_S32106	Emergency porta 1 sales 32109/32106	STB DDI 3610	%MW331.5
S32100_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32100	STB DDO 3600	%MW379.0
S32100_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32100	STB DDO 3600	%MW379.1
S32100_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32100	STB DDO 3600	%MW379.2
S32100_IND4	Alarma estat sala 32100	STB DDO 3600	%MW379.3
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW379.4
S32100_S3218_P1_MAG	Magnet porta 1 sales 32100/EXT	STB DDO 3600	%MW379.5
S32101_S32100_P1_MAG	Magnet porta 1 sales 32101/32100	STB DDO 3600	%MW380.0
S32101_S32100_P2_MAG	Magnet porta 2 sales 32101/32100	STB DDO 3600	%MW380.1
S32101_S32100_P3_MAG	Magnet porta 3 sales 32101/32100	STB DDO 3600	%MW380.2
S32100_S3218_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32100/EXT	STB DDO 3600	%MW380.3
S32101_S32100_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32101/32100	STB DDO 3600	%MW380.4
S32101_S32100_P2_LED_R	Led vermell porta 2 sales 32101/32100	STB DDO 3600	%MW380.5
S32101_S32100_P3_LED_R	Led vermell porta 3 sales 32101/32100	STB DDO 3600	%MW381.0
S32100_S3218_P1_LED_V	Led verd porta 1 sales 32100/EXT	STB DDO 3600	%MW381.1
S32101_S32100_P1_LED_V	Led verd porta 1 sales 32101/32100	STB DDO 3600	%MW381.2
S32101_S32100_P2_LED_V	Led verd porta 2 sales 32101/32100	STB DDO 3600	%MW381.3
S32101_S32100_P3_LED_V	Led verd porta 3 sales 32101/32100	STB DDO 3600	%MW381.4
S32100_BUZ	Buzzer sala 32100	STB DDO 3600	%MW381.5
S32101_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32101	STB DDO 3600	%MW382.0
S32101_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32101	STB DDO 3600	%MW382.1
S32101_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32101	STB DDO 3600	%MW382.2
S32101_IND4	Alarma estat sala 32101	STB DDO 3600	%MW382.3
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW382.4
S32101_BUZ	Buzzer sala 32101	STB DDO 3600	%MW382.5
S32101_S32109_P1_LED_R	Led vermell porta 2 sales 32101/32109	STB DDO 3600	%MW383.0
S32102_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32102	STB DDO 3600	%MW383.1
S32102_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32102	STB DDO 3600	%MW383.2
S32102_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32102	STB DDO 3600	%MW383.3
S32102_IND4	Alarma estat sala 32102	STB DDO 3600	%MW383.4
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW383.5
S32102_BUZ	Buzzer sala 32102	STB DDO 3600	%MW384.0

S32102_S32109_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32102/32109	STB DDO 3600	%MW384.1
S32103_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32103	STB DDO 3600	%MW384.2
S32103_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32103	STB DDO 3600	%MW384.3
S32103_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32103	STB DDO 3600	%MW384.4
S32103_IND4	Alarma estat sala 32103	STB DDO 3600	%MW384.5
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW385.0
S32103_S3218_P1_MAG	Magnet porta 1 sales 32103/EXT	STB DDO 3600	%MW385.1
S32109_S32103_P1_MAG	Magnet porta 1 sales 32109/32103	STB DDO 3600	%MW385.2
S32103_S3218_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32103/EXT	STB DDO 3600	%MW385.3
S32109_S32103_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32109/32103	STB DDO 3600	%MW385.4
S32103_S3218_P1_LED_V	Led verd porta 1 sales 32103/EXT	STB DDO 3600	%MW385.5
S32109_S32103_P1_LED_V	Led verd porta 1 sales 32109/32103	STB DDO 3600	%MW386.0
S32103_BUZ	Buzzer sala 32103	STB DDO 3600	%MW386.1
S32104_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32104	STB DDO 3600	%MW386.2
S32104_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32104	STB DDO 3600	%MW386.3
S32104_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32104	STB DDO 3600	%MW386.4
S32104_IND4	Alarma estat sala 32104	STB DDO 3600	%MW386.5
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW387.0
S32104_S3218_P1_MAG	Magnet porta 1 sales 32104/EXT	STB DDO 3600	%MW387.1
S32105_S32104_P1_MAG	Magnet porta 1 sales 32105/32104	STB DDO 3600	%MW387.2
S32104_S3218_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32104/EXT	STB DDO 3600	%MW387.3
S32105_S32104_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32105/32104	STB DDO 3600	%MW387.4
S32104_S3218_P1_LED_V	Led verd porta 1 sales 32104/EXT	STB DDO 3600	%MW387.5
S32105_S32104_P1_LED_V	Led verd porta 1 sales 32105/32104	STB DDO 3600	%MW388.0
S32104_BUZ	Buzzer sala 32104	STB DDO 3600	%MW388.1
S32105_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32105	STB DDO 3600	%MW388.2
S32105_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32105	STB DDO 3600	%MW388.3
S32105_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32105	STB DDO 3600	%MW388.4
S32105_IND4	Alarma estat sala 32105	STB DDO 3600	%MW388.5
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW389.0
S32106_S32105_P1_MAG	Magnet porta 1 sales 32106/32105	STB DDO 3600	%MW389.1
S32106_S32105_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32106/32105	STB DDO 3600	%MW389.2
S32106_S32105_P1_LED_V	Led verd porta 1 sales 32106/32105	STB DDO 3600	%MW389.3
S32105_BUZ	Buzzer sala 32105	STB DDO 3600	%MW389.4
S32106_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32106	STB DDO 3600	%MW389.5
S32106_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32106	STB DDO 3600	%MW390.0
S32106_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32106	STB DDO 3600	%MW390.1
S32106_IND4	Alarma estat sala 32106	STB DDO 3600	%MW390.2
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW390.3
S32109_S32106_P1_MAG	Magnet porta 1 sales 32109/32106	STB DDO 3600	%MW390.4
S32109_S32106_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32109/32106	STB DDO 3600	%MW390.5
S32109_S32106_P1_LED_V	Led verd porta 1 sales 32109/32106	STB DDO 3600	%MW391.0
S32106_BUZ	Buzzer sala 32106	STB DDO 3600	%MW391.1
S32134_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32134	STB DDO 3600	%MW391.2
S32134_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32134	STB DDO 3600	%MW391.3

S32134_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32134	STB DDO 3600	%MW391.4
S32134_IND4	Alarma estat sala 32134	STB DDO 3600	%MW391.5
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW392.0
S32102_S32134_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32102/32134	STB DDO 3600	%MW392.1
EMERGENCY_S32100_REAR	Rearme de Emergency porta 1 sala 32100/EXT	STB DDO 3600	%MW392.2
EMERGENCY_S32103_REAR	Rearme de Emergency porta 1 sala 32103/EXT	STB DDO 3600	%MW392.3
EMERGENCY_S32104_REAR	Rearme de Emergency porta 1 sala 32104/32103	STB DDO 3600	%MW392.4
EMERGENCY_S32105_REAR	Rearme de Emergency porta 1 sala 32105/32104	STB DDO 3600	%MW392.5
EMERGENCY_S32109_S32103_REAR	Rearme de Emergency porta 1 sala 32109/32103	STB DDO 3600	%MW393.0
EMERGENCY_S32109_S32106_REAR	Rearme de Emergency porta 1 sala 32109/32106	STB DDO 3600	%MW393.1
EMERGENCY_S32106_REAR	Rearme de Emergency porta 1 sala 32106/32105	STB DDO 3600	%MW393.2
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW393.3
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW393.4
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW393.5

Entrades i sortides a través de illa 1.4 d'Advantys:

TAG	DESCRIPCIÓ	TARGETA	ADREÇA
TME03210_TI	Mesurador de temperatura sala 32107	STB ACI 0320	%MW402
TME03210_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32107	STB ACI 0320	%MW404
TME03211_TI	Mesurador de temperatura sala 32108	STB ACI 0320	%MW406
TME03211_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32108	STB ACI 0320	%MW408
TME03212_TI	Mesurador de temperatura sala 32109	STB ACI 0320	%MW410
TME03212_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32109	STB ACI 0320	%MW412
TME03213_TI	Mesurador de temperatura sala 32110	STB ACI 0320	%MW414
TME03213_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32110	STB ACI 0320	%MW416
TME03214_TI	Mesurador de temperatura sala 32111	STB ACI 0320	%MW418
TME03214_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32111	STB ACI 0320	%MW420
TME03215_TI	Mesurador de temperatura sala 32112	STB ACI 0320	%MW422
TME03215_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32112	STB ACI 0320	%MW424
TME03216_TI	Mesurador de temperatura sala 32113	STB ACI 0320	%MW426
TME03216_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32113	STB ACI 0320	%MW428
TME03217_TI	Mesurador de temperatura sala 32114	STB ACI 0320	%MW430
TME03217_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32114	STB ACI 0320	%MW432
TME03218_TI	Mesurador de temperatura sala 32115	STB ACI 0320	%MW434
TME03218_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32115	STB ACI 0320	%MW436
TME03219_TI	Mesurador de temperatura sala 32116	STB ACI 0320	%MW438
TME03219_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32116	STB ACI 0320	%MW440
TME03220_TI	Mesurador de temperatura sala 32117	STB ACI 0320	%MW442
TME03220_MI	Mesurador d'humitat relativa sala 32117	STB ACI 0320	%MW444
	RESERVA	STB ACI 0320	%MW446
	RESERVA	STB ACI 0320	%MW448

EMERGENCY_S32107	Emergency porta 1 sales 32107	STB DDI 3610	%MW450.0
S32107_S32109_P1_REQ	Request porta 1 sales 32107/32109	STB DDI 3610	%MW450.1
S32121_S32107_P1_REQ	Request porta 1 sales 32121/32107	STB DDI 3610	%MW450.2
S32107_S32109_P1_EST	Estat porta 1 sales 32107/32109	STB DDI 3610	%MW450.3
S32121_S32107_P1_EST	Estat porta 1 sales 32121/32107	STB DDI 3610	%MW450.4
S32109_S32108_P1_EST	Estat porta 1 sales 32109/32108	STB DDI 3610	%MW450.5
PHS033106	Alarma filtre brut H14 sales	STB DDI 3610	%MW452.0
S32110_S32109_P1_EST	Estat porta 1 sales 32110/32109	STB DDI 3610	%MW452.1
S32111_S32109_P1_EST	Estat porta 1 sales 32111/32109	STB DDI 3610	%MW452.2
S32109_S32112_P1_EST	Estat porta 1 sales 32109/32112	STB DDI 3610	%MW452.3
S32109_S32113_P1_EST	Estat porta 1 sales 32109/32113	STB DDI 3610	%MW452.4
S32114_S32109_P1_EST	Estat porta 1 sales 32114/32109	STB DDI 3610	%MW452.5
S32109_S32115_P1_EST	Estat porta 1 sales 32109/32115	STB DDI 3610	%MW454.0
S32115_S32116_P1_EST	Estat porta 1 sales 32115/32116	STB DDI 3610	%MW454.1
S32109_S32116_P1_EST	Estat porta 1 sales 32109/32116	STB DDI 3610	%MW454.2
S32117_S32109_P1_EST	Estat porta 1 sales 32117/32109	STB DDI 3610	%MW454.3
S32117_S32116_P1_EST	Estat porta 1 sales 32117/32116	STB DDI 3610	%MW454.4
S32116_S32133_P1_EST	Estat porta 1 sales 32116/32133	STB DDI 3610	%MW454.5
S32107_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32107	STB DDO 3600	%MW504.0
S32107_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32107	STB DDO 3600	%MW504.1
S32107_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32107	STB DDO 3600	%MW504.2
S32107_IND4	Alarma estat sala 32107	STB DDO 3600	%MW504.3
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW504.4
S32107_BUZ	Buzzer sala 32107	STB DDO 3600	%MW504.5
S32109_BUZ	Buzzer sala 32109	STB DDO 3600	%MW505.0
S32107_S32109_P1_MAG	Magnet porta 1 sales 32107/32109	STB DDO 3600	%MW505.1
S32121_S32107_P1_MAG	Magnet porta 1 sales 32121/32107	STB DDO 3600	%MW505.2
S32107_S32109_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32107/32109	STB DDO 3600	%MW505.3
S32121_S32107_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32121/32107	STB DDO 3600	%MW505.4
S32107_S32109_P1_LED_V	Led verd porta 1 sales 32107/32109	STB DDO 3600	%MW505.5
S32121_S32107_P1_LED_V	Led verd porta 1 sales 32121/32107	STB DDO 3600	%MW506.0
S32108_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32108	STB DDO 3600	%MW506.1
S32108_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32108	STB DDO 3600	%MW506.2
S32108_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32108	STB DDO 3600	%MW506.3
S32108_IND4	Alarma estat sala 32108	STB DDO 3600	%MW506.4
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW506.5
S32109_S32108_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32109/32108	STB DDO 3600	%MW507.0
S32109_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32109	STB DDO 3600	%MW507.1
S32109_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32109	STB DDO 3600	%MW507.2
S32109_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32109	STB DDO 3600	%MW507.3
S32109_IND4	Alarma estat sala 32109	STB DDO 3600	%MW507.4
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW507.5
S32110_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32110	STB DDO 3600	%MW508.0
S32110_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32110	STB DDO 3600	%MW508.1
S32110_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32110	STB DDO 3600	%MW508.2
S32110_IND4	Alarma estat sala 32110	STB DDO 3600	%MW508.3

	RESERVA	STB DDO 3600	%MW508.4
S32110_S32109_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32110/32109	STB DDO 3600	%MW508.5
S32111_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32111	STB DDO 3600	%MW509.0
S32111_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32111	STB DDO 3600	%MW509.1
S32111_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32111	STB DDO 3600	%MW509.2
S32111_IND4	Alarma estat sala 32111	STB DDO 3600	%MW509.3
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW509.4
S32111_S32109_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32111/32109	STB DDO 3600	%MW509.5
S32112_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32112	STB DDO 3600	%MW510.0
S32112_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32112	STB DDO 3600	%MW510.1
S32112_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32112	STB DDO 3600	%MW510.2
S32112_IND4	Alarma estat sala 32112	STB DDO 3600	%MW510.3
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW510.4
S32109_S32112_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32109/32112	STB DDO 3600	%MW510.5
S32113_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32113	STB DDO 3600	%MW511.0
S32113_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32113	STB DDO 3600	%MW511.1
S32113_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32113	STB DDO 3600	%MW511.2
S32113_IND4	Alarma estat sala 32113	STB DDO 3600	%MW511.3
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW511.4
S32109_S32113_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32109/32113	STB DDO 3600	%MW511.5
S32114_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32114	STB DDO 3600	%MW512.0
S32114_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32114	STB DDO 3600	%MW512.1
S32114_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32114	STB DDO 3600	%MW512.2
S32114_IND4	Alarma estat sala 32114	STB DDO 3600	%MW512.3
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW512.4
S32114_S32109_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32114/32109	STB DDO 3600	%MW512.5
S32115_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32115	STB DDO 3600	%MW513.0
S32115_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32115	STB DDO 3600	%MW513.1
S32115_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32115	STB DDO 3600	%MW513.2
S32115_IND4	Alarma estat sala 32115	STB DDO 3600	%MW513.3
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW513.4
S32115_BUZ	Buzzer sala 32115	STB DDO 3600	%MW513.5
S32109_S32115_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32109/32115	STB DDO 3600	%MW514.0
S32116_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32116	STB DDO 3600	%MW514.1
S32116_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32116	STB DDO 3600	%MW514.2
S32116_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32116	STB DDO 3600	%MW514.3
S32116_IND4	Alarma estat sala 32116	STB DDO 3600	%MW514.4
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW514.5
S32116_BUZ	Buzzer sala 32116	STB DDO 3600	%MW515.0
S32115_S32116_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32115/32116	STB DDO 3600	%MW515.1
S32109_S32116_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32109/32116	STB DDO 3600	%MW515.2
S32117_IND1	Alarma temperatura fora de rang sala 32117	STB DDO 3600	%MW515.3
S32117_IND2	Alarma humitat relativa fora de rang sala 32117	STB DDO 3600	%MW515.4
S32117_IND3	Alarma pressió fora de rang sala 32117	STB DDO 3600	%MW515.5
S32117_IND4	Alarma estat sala 32117	STB DDO 3600	%MW516.0

	RESERVA	STB DDO 3600	%MW516.1
S32117_BUZ	Buzzer sala 32117	STB DDO 3600	%MW516.2
S32117_S32109_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32117/32109	STB DDO 3600	%MW516.3
S32117_S32116_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32117/32116	STB DDO 3600	%MW516.4
S32116_S32133_P1_LED_R	Led vermell porta 1 sales 32116/32133	STB DDO 3600	%MW516.5
EMERGENCY_S32107_REAR	Rearme de Emergency porta 1 sales 32107/32109	STB DDO 3600	%MW517.0
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW517.1
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW517.2
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW517.3
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW517.4
	RESERVA	STB DDO 3600	%MW517.5