



Seguretat en cas d'incendi

Per la seguretat en cas d'incendi s'ha plantejat com dos edificis diferenciats, cadascú amb la seva evacuació. Als dos edificis hi hauran diversos horaris i per tant, poden funcionar independentment.

Vestíbul d'independència dels dos sectors

- resistència al foc de la estructura portant R120 (planta sòtan)
- resistència al foc de les parets i sostre E120, RE120
- portes de comunicació EI2 30-C5



■ Sector 1
■ Sector 2
■ locals risc especial

Locals de risc especial

— Arxiu => local de risc especial baix

- resistència al foc de la estructura portant R120 (planta sòtan)
- resistència al foc dels parets i sostre E190, RE190
- portes de comunicació amb l'edifici EI2 45-C5
- màxim recorregut d'evacuació del local <25 metres

— Local de comptadors d'electricitat i de quadres generals de distribució => local de risc especial baix

- resistència al foc de la estructura portant R90 (planta baixa)
- resistència al foc dels parets i sostre E190, RE190
- portes de comunicació amb l'edifici EI2 45-C5
- màxim recorregut d'evacuació del local <25 metres

— Magatzem de residus => local de risc especial baix

- resistència al foc de la estructura portant R90 (planta baixa)
- resistència al foc de les parets i sostre E190, RE190
- portes de comunicació amb l'edifici EI2 45-C5
- màxim recorregut d'evacuació del local <25 metres

- Pulsador d'alarma. Distància màxima: 25m.
- Extintor 21a-113b, 6kg. Distància màxima: 15m.
- Boca d'incendi equipada 25 mm.
- Luminària d'emergència. Distància màxima: 10 m.
- Sortida del recinte, planta, o edifici.
- Sortida d'emergència
- Sortida a l'espai exterior segur.
- Recorregut d'evacuació.
- Inici de recorregut d'evacuació.
- Bifurcació a dos recorreguts d'evacuació.