



ROYAL T60 (sua Luminària)

LUMINÀRIA DE
ESTRUCTURA DE VITRE
I ALUMINIUM. S'ADAPTA
FACILMENT A LA
DIVERSITAT DE
220V - 50/60 Hz

BLOCK M (sua Luminària)

AVEC UNES DIMENSIONS
D'ALUMINIUM I LLUMINACIÓ,
220V - 50/60 Hz

BLOCK C (sua Luminària)

PERMETENT ENCASTRAR-SE
AMB ESTRUCTURA D'ALUMINIUM
I LLUMINACIÓ
220V - 50/60 Hz

LAP (sua Luminària)

PERMETENT ENCASTRAR-SE
AMB ESTRUCTURA DE TALLA I
LLUMINACIÓ
220V - 50/60 Hz

ILUE (sua Luminària)

LUMINÀRIA DE SERRALLER
AMB ESTRUCTURA DE TALLA
I LLUMINACIÓ. S'ADAPTA
FACILMENT A LA
DIVERSITAT DE
220V - 50/60 Hz

HYARC OUS (sua Luminària)

LUMINÀRIA DE SERRALLER
AMB ESTRUCTURA DE TALLA I
LLUMINACIÓ. S'ADAPTA
FACILMENT A LA
DIVERSITAT DE
220V - 50/60 Hz

L-FLOW (sua Luminària)

LUMINÀRIA RECTANGULAR
QUADRADA EN UN ÚNIC PLÀN DE
ESTRUCTURA D'ALUMINIUM,
LLUMINACIÓ I SERRALLER
220V - 50/60 Hz

ROOF CI - CII (sua Luminària)

PLATJÀ RECTANGULAR O QUADRAT
AMB ESTRUCTURA DE TALLA I
LLUMINACIÓ. S'ADAPTA
FACILMENT A LA
DIVERSITAT DE
220V - 50/60 Hz

EMPTY STREET (sua Luminària)

LUMINÀRIA D'ESTRUCTURA
D'ALUMINIUM I LLUMINACIÓ
D'ANACONDA DE TALLA I
SERRALLER
220V - 50/60 Hz

EMPTY 25-45 (sua Luminària)

LUMINÀRIA DE TALLA
D'ESTRUCTURA DE TALLA I
LLUMINACIÓ. S'ADAPTA
FACILMENT A LA
DIVERSITAT DE
220V - 50/60 Hz

- NIVELS DE LUMINACIÓ RECOMANATS**
- Zones de circulació i passejades: 100-150 lux
 - Escenes, magatzems, sales, banys: 150-200 lux
 - Oficines, laboratoris, biblioteques: 200-300 lux
 - Tallers amb requeriments visual normals: 750-1000 lux
 - Exterior: 250-500 lux

NORMATIVA DESTALVI D'ENERGIA CTE DB HE

HE_3. Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació

L'eficiència energètica d'una instal·lació d'il·luminació d'una zona es determina mitjançant el valor d'eficiència energètica de la instal·lació per cada 100 lux (VEE). Els valors límits d'eficiència energètica dels recintes interiors d'un edifici s'establixen a la següent taula. Aquesta valor indica el nivell d'eficiència general i la il·luminació d'escena.

- Zones de no representació (zones o espais on el criteri de disseny, la imatge o l'estat artístic que es vol transmetre a l'usuari amb la il·luminació quede relegat a un segon pla.

Administratiu: 3,5 Sales i laboratoris: 4,0 Zones comunes: 4,5 Magatzems, sales, sales: 5,0
Aparadors: 5,0 Altres: 4,5