



LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR SERÀ A BASE DE PUNTS DE LLUMINACIÓ EN ESCALERES SEGUNT ELS REQUERIMENTS I EN ESPAIS PER TAL DE AFAYORIR L'US D'AQUESTS ESPAIS A LA NIT. SHAN PREVIST LINES D'ENDOLLS ALS TRES Cossos. EL COS CENTRAL DISPOSA DE TRES LINES MONOFÀSIQUES I UNA TRIFÀSICA PER PODER DONAR OBRERTURA A DOTS LES EDIFIS. EL COS DE D'ESQUERRES I D'ESQUERRES DISPONEN DE MONOFÀSIQUES I UNA TRIFÀSICA PER A ENDOLES DE MAQUINÀRIA I PER ÚLTIM EL COS I D'IDC DISPONDRÀ DE QUATRE LINES MONOFÀSIQUES I UNA TRIFÀSICA PER A LA MAQUINÀRIA.

- ZONES COMUNS, VESTIBUS I ESCALES 1000 LUX
- LAVABOS I SERVEIS 300 LUX
- ESPAIS DE PRODUCCIÓ I ELABORACIÓ 300 LUX
- SALA D'ACTES I PLATEAU 1000 LUX
- ZONA DE PAS 200 LUX

- L1 LUMINÀRIA EN FORNO EXTERIOR
- L2 LUMINÀRIA A TERRA QUE ENDA EL MUR
- L3 LUMINÀRIA GENERAL EN ZONES D'ADMINISTRACIÓ AMB FALS SOSTRE
- L4 LUMINÀRIA EXTERIOR DE PARET QUE ENFOCA EL MUR
- L5 LUMINÀRIA EXTERIOR EN ZONA D'APARCAMENT
- L6 LUMINÀRIA DE PROTECTORS
- L7 LUMINÀRIA EN ZONES DE PRODUCCIÓ
- L8 LUMINÀRIA EN HALL I SALA D'ACTES I CATES
- L9 LUMINÀRIA INTERIOR DE PARET QUE ENFOCA EL MUR

