



D1. SECTOR D'INCENDI

RESIDENCIAL PÚBLIC:
 -LA SUPERFICIE CONSTRUÏDA DE CADA SECTOR D'INCENDI NO POT EXCEDIR DE 2.500M².
 -LES HABITACIONS HAN DE TENIR PARETS EI60.

COMERCIAL:
 -LA SUPERFICIE CONSTRUÏDA DEL SECTOR NO POT SUPERAR EL 2.500M².

APARCAMENT:
 -HA DE CONSTITUIR UN SECTOR D'INCENDI DIFERENCIAT QUAN ESTIGUI INTEGRAT EN UN EDIFICI AMB ALTRES USOS. QUALESVOL COMUNICACIÓ AMB AQUEST S'HA DE FER A PARTIR D'UN VESTIBUL D'INDEPENDÈNCIA.

SECTOR D'INCENDIS HOTEL

SECTOR 1 ESCALA PROTEGIDA A	TOTAL SUP. 115,50M ² 16,50M ² X7 PLANTES
SECTOR 2 ESCALA PROTEGIDA B	TOTAL SUP. 112,00M ² 16,00M ² X7 PLANTES
SECTOR 3 CONSIGNA	TOTAL SUP. 41,85M ² 41,85M ²
SECTOR 4 MAGATZEM LAVABOS PÚBLICS	TOTAL SUP. 99,15M ² 23,85M ² 75,30M ²
SECTOR 5 ADMINISTRACIÓ ZONA PERSONAL	TOTAL SUP. 563,25M ² 153,45M ² 409,80M ²
SECTOR 6 DUINA	TOTAL SUP. 324,10M ² 324,10M ²
SECTOR 7 GINNÀS LAVABOS	TOTAL SUP. 503,95M ² 428,65M ² 75,30M ²
SECTOR 8 HABITACIONS CADA HABITACIÓ ESDEVÉ UN SECTOR	TOTAL SUP. 2480,90M ²
SECTOR 9 CIRCULACIÓ PB CIRCULACIÓ P1 CIRCULACIÓ P2 CIRCULACIÓ P3 CIRCULACIÓ P4 CIRCULACIÓ P5 CIRCULACIÓ P6	TOTAL SUP. 2480,90M ² 672,85M ² 445,00M ² 280,25M ² 285,00M ² 270,70M ² 285,30M ² 240,80M ²
SECTOR 10 PARQUING	TOTAL SUP. 1517,00 1517,00M ²

SECTOR D'INCENDIS GALERIES COMERCIALS

SECTOR A	TOTAL SUP. 1408,25
SECTOR B	TOTAL SUP. 1277,55

D2. EVACUACIÓ OCUPANTS

CÀLCUL OCUPACIÓ:

ÚS PREVIST (M ² /PERSONA)	ZONA, TIPUS ACTIVITA	OCUPACIÓ
QUALSEVOL	ZONES D'OCUPACIÓ OCASIONAL I ACCESSIBLE ÚNICAMENT A EFECTES DE MANTENIMENT (SALA DE MÀQUINES, ASEDS.)	OCUPACIÓ NULA
RESIDENCIAL PÚBLIC	ZONA ALLOTJAMENT SALONS ÚS MÚLTIPLE	20M ² /PERSONA 1M ² /PERSONA
APARCAMENT		40M ² /PERSONA
COMERCIAL	ESTABLIMENT COMERCIAL A PB	2M ² /PERSONA
PÚBLICA CONCURRENCIA	GINNÀS AMB APARELLS CAFETERIES, BAR, CAFETERIES (ZONA SERVEI) VESTIBUL GENERAL EN PB	5M ² /PERSONA 1,5M ² /PERSONA 10M ² /PERSONA 2M ² /PERSONA
MAGATZEMS		40M ² /PERSONA

Nº SORTIDES I LONGITUD RECORREGUTS EVACUACIÓ:

-LES PLANTES O ELS RECINTES QUE DISPOSEN DE MÉS D'UNA SORTIDA PER PLANTA, LA LONGITUD DEL RECORREGUT A ALGUNA D'AQUESTES SORTIDES NO SERÀ SUPERIOR A 35M.

-LA LONGITUD DELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ DES DE L'ORIGEN FINS ARRIBAR A ALGUN PUNT ON EXISTEIXEN 2 RECORREGUTS ALTERNATIS NO SUPER EL 25M, EXCEPTE AL PARQUING QUE PODRÀ SER DE 35M.

DIMENSIONAT MITJANS D'EVACUACIÓ:

-PORTES I PASSOS
 A_{2P}/2000±80M
 L'AMPLE DE LA FULLA DE LA PORTA NO POT SER INFERIOR A 0,60M NI SUPERIOR A 1,20M

-ESCALES PROTEGIDES
 E<3s+160AS

-ZONES AIRE LLUIRES
 A_{2P}/600±1,00M

D3. DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ D'INCENDIS

INSTAL·LACIONS:

ELEMENTS	CONDICIONS
EXTINTORS PORTATILS	CADA 15M DE RECORREGUT EN PLANTA
BOCA INCENDIS	HOTEL_SUPERFICIE CONSTRUÏDA SUPERIOR A 1000M ² O L'ESTABLIMENT A DONA ALLOTJAMENT A MÉS DE 50 PERSONES COMERCIAL_SUPERFICIE CONSTRUÏDA SUPERIOR A 500M ² APARCAMENT_SUPERFICIE CONSTRUÏDA SUPERIOR 500M ²
DETECCIÓ I ALARMA	HOTEL_SUPERFICIE CONSTRUÏDA SUPERIOR A 500M ² COMERCIAL_ALARMA SUPERFICIE CONSTRUÏDA SUPERIOR 1000M ² I SUPERFICIE CONSTRUÏDA SUPERIOR A 2000M ² APARCAMENT_SUPERFICIE CONSTRUÏDA SUPERIOR A 500M ²
DETECCIÓ	

