



RECORRIDO EVACUACIÓN

Para plantas o recintos que disponen más de una salida de planta o salida de recinto:  
 - El recorrido máximo hasta alguna salida de planta o edificio es siempre < 50m  
 - El recorrido máximo hasta un punto con dos recorridos alternativos es siempre < 25m  
 Todo el dimensionado de los medios de evacuación esta sobredimensionado de manera que se comprueba que cumple todos los requisitos.

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO

Se satisfacen todas las demandas del código técnico en cuanto a protección de los elementos constructivos y estructurales contra el fuego. Teniendo especialmente en cuenta las solicitudes de los sectores de riesgo medio y alto.

SECTORES DE INCENDIO

Para edificios de uso docente de más de una planta, la superficie de cada sector de incendio no puede superar los 4000m<sup>2</sup>. Debido a esto se divide el edificio en dos sectores como se indica en el esquema; uno cubre la parte del centro cultural y otro la escuela.

- SEC1 Zona escuela (~4000m<sup>2</sup>)
- SEC2 Zona auditorio y hall)

LOCALES DE RIESGO

- LR1 -Biblioteca (V=400m<sup>3</sup>) = Riesgo alto
- LR2 -Sala de calderas = Riesgo alto
- LR3 -Almacén (200m<sup>3</sup> x V < 400m<sup>3</sup>) = Riesgo medio
- LR4 -Cocina 30 x P < 50kW = Riesgo medio

ESQUEMA SECTORES Y LOCALES

