



- LEYENDA**
- Pletina de 30x5 mm² Cu
 - Conductor 50 mm² Cu
 - Conductor 150 mm² Cu
 - Pletina de 30x5 mm² Cu
 - Aislada Masas
 - Punto de unión
 - Relé de masa
 - Punto de evacuación a la red exterior
 - Electrodo con pica de Cobre de 2,5m en Arqueta de 0,8x0,8x1,50m

Designación del plano				Red de tierras y masas exteriores		Observaciones	
Escala:		Dibujado por	Mario Valbuena	Fecha	04/01/2011		
1/200		Comprobado por	Miquel Bonet	Fecha	04/01/2011		
REMODELACIÓN DE UNA ESTACIÓN TRANSFORMADORA						Nº de plano	
						5	

