



Sortida d'emergència a l'exterior amb amplada mínima de 1.2 m

Porta EI-90 amb amplada mínima de 1m.

Sortida d'emergència a l'exterior amb amplada mínima de 1 m amb barra antipànic.

B.I.E. de Ø 50mm amb longitud màxima d'influència de 25 m de radi, pressió mínima de 2 atm.

Detector òptic cada 4,5 m amb àrea d'influència de 50 m². (Interior fals sostres inclòs)

Extintor de pols seca tipus 21A-113B (6kg) col.locat a 1,7m del terra cada 15m.

Extintor de CO₂ per elements elèctrics col.locat a 1,7m del terra.

Sector d'incendi REI-90

Recorregut d'evacuació amb distància màxima de 50m

Pulsador d'alarma

e_ 1/250

e_ 1/50

BANY PÚBLIC

e_ 1/50

TREBALL INTERN