



Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis
 extintors portàtils general
 botons d'incendis sc > 500 m²
 detectió d'incendis sc > 1000 m²
 hidrants exteriors sc > 10000 m²

Seryalització d'instal·lacions manuals de protecció contra incendis han de ser visibles inclos en cas de fallada de l'enllumenat normal.
 BIE-25: 25m seryalitzades, acompanyades d'un pulsador d'alarma
 Il·luminació normal a una estansa manual de 2cm, instal·lació en un conjunt que els quilsa sin corresponen a big d'aigua en l'ara roda.

Extingidors: Col·locats a una distància major o superior als 15m des de qualsevol punt d'evacuació situat en el sentit de l'evacuació. importants.

Il·luminació d'emergència: En tots els recorreguts d'evacuació garantint una il·luminació mínima de 1lx a nivell del terra i de 5lx on es disposin els equips de protecció i quadres elèctrics.

Resistència al foc de parets, sostres i portes
 Tots aquests elements que estiguin sota rasant tindran una protecció EI120. Els elements que estan sota rasant tindran una protecció EI30.
 Tots els elements que estan en contacte amb la sala de màquines
 Materials de revestiment dels recorreguts d'evacuació protegits amb M2 en parets i sostres i M3 en terra.

LEGENDA CONTRAINCENDIS

- Sortides d'emergència
- Extingidor CO2 de 5kg, amb pressió incompressa
- Extingidor de pols seca
- Llum d'emergència
- Boca d'incendi BIE-25 amb armari
- Detector òptic de fum
- Pulsador d'alarma d'accionament manual
- Sistema intel·ligent electrònic amb senyal llumínic i so

CÀLCUL D'OCCUPACIÓ

	Superfície	Superfície	Ocupació
	m ² /pers	m ² /pers	
CENTRE CÍVIC	971,23		488
Vestíbul	21,78	10	2
Recepció	45,36	2	23
Espai Comu 1	145,36	4	36
Dispatx	29,16	10	3
Aula-Reunions	32,40	1	40
Aula	34,56	1,5	23
Espai comu 2	32,36	1,5	22
Pais	62,20	1	62
Magatzem	45,29	10	5
Aula taller 1	7,43	7,43	1
Aula taller 2	64,45	1,5	43
Aula informàtica	69,32	1,5	46
Magatzem	67,05	1,5	44
Pati interior	279,07	0	0
SALA EXPOSICIONS	282,70		105
Sala exposició	76,14	2	38
Magatzem	130,42	2	65
	76,14	40	2
SALA POLIVALENT	622,76		233
Sala	206,73	1	206
Tequillà	33,46	17	2
Lavabos	33,08	10	3
Magatzem	64,32	40	1
Magatzem	93,92	40	2
Instal·lacions	17,46	40	0
Pati	153,97	0	2
Pais	203,62	10	2