



TAULA CIRCUIT IMPULSIÓ HALL PLANTA PRIMERA

| TRAM | FRIG/H | M³/H | CONDUCTE (cm) | TOBERES |
|---------|--------|-------|---------------|---------|
| Tram 1 | 39520 | 10530 | 70 x 50 | ---- |
| Tram 2 | 18240 | 4860 | 60 x 40 | ---- |
| Tram 3 | 3040 | 810 | 50 x 20 | Ø350 |
| Tram 4 | 3040 | 810 | 50 x 20 | Ø350 |
| Tram 5 | 12160 | 3240 | 50 x 40 | ---- |
| Tram 6 | 3040 | 810 | 50 x 20 | Ø350 |
| Tram 7 | 3040 | 810 | 50 x 20 | Ø350 |
| Tram 8 | 6080 | 1620 | 50 x 30 | ---- |
| Tram 9 | 3040 | 810 | 50 x 20 | Ø350 |
| Tram 10 | 3040 | 810 | 50 x 20 | Ø350 |
| Tram 11 | 21280 | 5670 | 60 x 40 | ---- |
| Tram 12 | 3040 | 810 | 50 x 20 | Ø350 |
| Tram 13 | 3040 | 810 | 50 x 20 | Ø350 |
| Tram 14 | 15200 | 4050 | 50 x 40 | ---- |
| Tram 15 | 12160 | 3240 | 50 x 40 | ---- |
| Tram 16 | 3040 | 810 | 50 x 20 | Ø350 |
| Tram 17 | 9120 | 2430 | 50 x 30 | ---- |
| Tram 18 | 3040 | 810 | 50 x 20 | Ø350 |
| Tram 19 | 6080 | 1620 | 50 x 30 | ---- |
| Tram 20 | 3040 | 810 | 50 x 20 | Ø350 |
| Tram 21 | 3040 | 810 | 50 x 20 | Ø350 |

TAULA CIRCUIT RETORN HALL PLANTA PRIMERA

| TRAM | FRIG/H | M³/H | CONDUCTE (cm) | REIXA INFERIOR (cm) |
|---------|--------|------|---------------|---------------------|
| Tram 1 | 38325 | 6510 | 60 x 50 | ---- |
| Tram 2 | 5475 | 2790 | 50 x 30 | ---- |
| Tram 3 | 32850 | 930 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 4 | 5475 | 1860 | 50 x 30 | ---- |
| Tram 5 | 27375 | 930 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 6 | 5475 | 930 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 7 | 21900 | 3720 | 50 x 40 | ---- |
| Tram 8 | 5475 | 930 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 9 | 16425 | 2790 | 50 x 30 | ---- |
| Tram 10 | 5475 | 930 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 11 | 10950 | 1860 | 50 x 30 | ---- |
| Tram 12 | 5475 | 930 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 13 | 5475 | 930 | 50 x 20 | 50 x 20 |

TAULA CIRCUIT IMPULSIÓ TEATRE - AUDITORI

| TRAM | FRIG/H | M³/H | CONDUCTE (cm) | TOBERES |
|---------|--------|-------|---------------|-------------------|
| Tram 1 | 53640 | 14320 | 80 x 60 | ---- |
| Tram 2 | 12440 | 3320 | 50 x 40 | ---- |
| Tram 3 | 3110 | 830 | 50 x 20 | 1 LINEA 6 TOBERES |
| Tram 4 | 9330 | 2490 | 60 x 30 | ---- |
| Tram 5 | 3110 | 830 | 50 x 20 | 1 LINEA 6 TOBERES |
| Tram 6 | 6220 | 1660 | 50 x 30 | ---- |
| Tram 7 | 3110 | 830 | 50 x 20 | 1 LINEA 6 TOBERES |
| Tram 8 | 3110 | 830 | 50 x 20 | 1 LINEA 6 TOBERES |
| Tram 9 | 41200 | 11000 | 70 x 60 | ---- |
| Tram 10 | 12360 | 3300 | 50 x 40 | ---- |
| Tram 11 | 4120 | 1100 | 50 x 20 | 1 LINEA 8 TOBERES |
| Tram 12 | 8240 | 2200 | 50 x 30 | ---- |
| Tram 13 | 4120 | 1100 | 50 x 20 | 1 LINEA 8 TOBERES |
| Tram 14 | 4120 | 1100 | 50 x 20 | 1 LINEA 8 TOBERES |
| Tram 15 | 12360 | 3300 | 50 x 40 | ---- |
| Tram 16 | 4120 | 1100 | 50 x 20 | 1 LINEA 8 TOBERES |
| Tram 17 | 8240 | 2200 | 50 x 30 | ---- |
| Tram 18 | 4120 | 1100 | 50 x 20 | 1 LINEA 8 TOBERES |
| Tram 19 | 4120 | 1100 | 50 x 20 | 1 LINEA 8 TOBERES |
| Tram 20 | 16480 | 4400 | 50 x 40 | ---- |
| Tram 21 | 8240 | 2200 | 50 x 30 | ---- |
| Tram 22 | 4120 | 1100 | 50 x 20 | 1 LINEA 8 TOBERES |
| Tram 23 | 4120 | 1100 | 50 x 20 | 1 LINEA 8 TOBERES |
| Tram 24 | 8240 | 2200 | 50 x 30 | ---- |
| Tram 25 | 4120 | 1100 | 50 x 20 | 1 LINEA 8 TOBERES |
| Tram 26 | 4120 | 1100 | 50 x 20 | 1 LINEA 8 TOBERES |

TAULA CIRCUIT RETORN TEATRE - AUDITORI

| TRAM | FRIG/H | M³/H | CONDUCTE (cm) | REIXA INFERIOR (cm) |
|---------|--------|-------|---------------|---------------------|
| Tram 1 | 43100 | 11500 | 70 x 50 | ---- |
| Tram 2 | 21550 | 5750 | 60 x 40 | ---- |
| Tram 3 | 4310 | 1150 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 4 | 17240 | 4600 | 50 x 40 | ---- |
| Tram 5 | 4310 | 1150 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 6 | 12930 | 3450 | 50 x 40 | ---- |
| Tram 7 | 4310 | 1150 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 8 | 8620 | 2300 | 50 x 30 | ---- |
| Tram 9 | 4310 | 1150 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 10 | 4310 | 1150 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 11 | 21550 | 5750 | 60 x 40 | ---- |
| Tram 12 | 4310 | 1150 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 13 | 17240 | 4600 | 50 x 40 | ---- |
| Tram 14 | 4310 | 1150 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 15 | 12930 | 3450 | 50 x 40 | ---- |
| Tram 16 | 4310 | 1150 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 17 | 8620 | 2300 | 50 x 30 | ---- |
| Tram 18 | 4310 | 1150 | 50 x 20 | 50 x 20 |
| Tram 19 | 4310 | 1150 | 50 x 20 | 50 x 20 |

CAPACITATS FRIGORÍFIQUES

| MODEL CXCF 400 Q = 10500 m³/h | TEMPERATURA ENTRADA °C | TEMPERATURA AMBIENT EXTERIOR °C | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | |
| | | TOTAL W. | SENS. W | TOTAL W. | SENS. W | TOTAL W. | SENS. W | TOTAL W. | SENS. W |
| 16 | 46.075 | 42.225 | 44.280 | 40.690 | 41.520 | 39.100 | 39.280 | 37.325 | |
| 18 | 49.375 | 41.925 | 47.480 | 40.390 | 45.010 | 38.810 | 42.485 | 37.125 | |
| 19.5 | 52.865 | 41.630 | 50.925 | 40.095 | 48.500 | 38.560 | 45.980 | 36.930 | |
| 22 | 55.290 | 41.330 | 53.740 | 39.800 | 51.605 | 38.215 | 59.570 | 36.730 | |

| MODEL CXCF 520 Q = 13000 m³/h | TEMPERATURA ENTRADA °C | TEMPERATURA AMBIENT EXTERIOR °C | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | |
| | | TOTAL W. | SENS. W | TOTAL W. | SENS. W | TOTAL W. | SENS. W | TOTAL W. | SENS. W |
| 16 | 57.040 | 52.320 | 54.900 | 50.490 | 51.410 | 48.410 | 48.695 | 46.330 | |
| 18 | 62.110 | 51.925 | 58.880 | 50.095 | 55.575 | 48.015 | 52.670 | 46.085 | |
| 19.5 | 65.475 | 51.530 | 63.150 | 49.700 | 60.150 | 47.820 | 57.040 | 45.840 | |
| 22 | 68.580 | 51.145 | 66.640 | 49.300 | 64.050 | 47.420 | 61.400 | 45.590 | |

| MODEL CXCF 660 Q = 14500 m³/h | TEMPERATURA ENTRADA °C | TEMPERATURA AMBIENT EXTERIOR °C | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | |
| | | TOTAL W. | SENS. W | TOTAL W. | SENS. W | TOTAL W. | SENS. W | TOTAL W. | SENS. W |
| 16 | 68.675 | 62.965 | 66.060 | 60.790 | 61.790 | 58.210 | 61.400 | 59.690 | |
| 18 | 73.525 | 62.470 | 70.810 | 60.290 | 67.030 | 57.720 | 63.340 | 55.390 | |
| 19.5 | 78.765 | 61.975 | 75.950 | 59.800 | 72.265 | 57.420 | 68.580 | 55.095 | |
| 22 | 82.450 | 61.480 | 80.125 | 59.300 | 76.920 | 57.020 | 73.820 | 54.800 | |

LLEENDA INSTAL·LACIÓ AIRE CONDICIONAT I VENTIL·LACIÓ

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|
| | MONTANT IMPULSIÓ CONDUCTES | | INTERCONEXIÓ FRIGORÍFICA |
| | MONTANT RETORN CONDUCTES | | DIFUSOR IMPULSIÓ INTEGRAT EN FALS SOSTRE |
| | CONDUCTE IMPULSIÓ AIRE CONDICIONAT | | REIXA DE RETORN AIRE CONDICIONAT EN PART INFERIOR |
| | CONDUCTE RETORN AIRE CONDICIONAT | | TOBERES D'AIRE CONDICIONAT INTEGRAT EN FALS SOSTRE |
| | MAQUINARIA INTERIORE AIRE CONDICIONAT | | CONDUCTE PVD EXTRACCIÓ VENTIL·LACIÓ |
| | MAQUINARIA COMPACTA AIRE CONDICIONAT | | EXTRACTOR VENTIL·LACIÓ MARCA SIBER |