



- SECTORS DE L'EDIFICI:
- Sector1: teatre 550 m2
  - Sector2: hall i circulació 550 m2
  - Sector3: creació 715 m2
  - Sector4: gestió i entitats (pb) 715 m2  
dinamització i bar (p+1) 615 m2
  - Sector5: camerinos/magatzems 990 m2
  - Sector6: sala de concerts 650 m2
  - Sector7: caixa escènica 100 m2

- EVACUACIÓ I INSTAL·LACIONS
- origen del recorregut evacuació
  - recorregut evacuació
  - sentit del recorregut
  - fi del recorregut
  - 10m distància a sortida
  - 25p nombre ocupants
  - senyal de recorregut
  - senyal de sortida
  - detector de fums
  - polsador d'alarma
  - alarma amb megafonia
  - extintor de pols seca
  - boca d'incendis equipada

SENYALITZACIÓ I RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

SECTORS D'INCENDI

COTA 21

COTA 17

COTA 13

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

SECTORITZACIÓ

- Ús previst: Pública concurrència
- Condicions compartimentació:
  - La superfície construïda de cada sector d'incendi no pot superar els 2500 m2.
  - Cada ús tindrà un sector d'incendi diferenciat.
- La resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d'incendi ha de ser EI90, ja que l'edifici té una alçada d'evacuació inferior als 15 metres.
- La caixa escènica ha de constituir un sector diferenciat.

OCUPACIÓ

sector	espai	superfície(m2)	ocupació(m2/pers)	persones
1 - Teatre	sala de butaques	450	seients	550
	cabines control	50	10	5
	accés	50	2	25
2 - Hall	entrada i circulació	435	2	250
	bany	50	unitats	8
	guardaroba	35	35	1
	espais tècnics	30	-	-
3 - Creació	espai comú	220	2	110
	sales assaig	300	2	150
	taller escenografia	80	5	16
	magatzem escenografia	65	4,0	2
	bany	55	unitats	6
4 - gestió/din.	bar	120	2	60
	tallers	60	2	30
	aules	90	1,5	60
	audiovisuals	115	seients	90
	espai comú	120	2	60
	bany	45	unitats	6
	oficines	145	10	15
	bany	45	unitats	6
	cuina i barra	50	10	5
	magatzems cuina	100	4,0	2
5 - camerinos..	camerinos	150	2	75
	bany	45	unitats	8
	magatzems	200	4,0	5
6 - sala concerts	area public	465	0,5	930
	escenari	55	5	11
	magatzem	55	4,0	2
7 - caixa escènica	bany	25	unitats	5
	escenari	100	5	20

RECORREGUTS EVACUACIÓ

- Per a plantes o recintes que disposin de més d'una sortida de planta o recinte respectivament:
- La longitud dels recorreguts d'evacuació fins a alguna sortida no excedirà els 50 metres
  - La longitud del recorregut d'evacuació fins a un punt des del qual existeixen 2 recorreguts alternatius no excedirà els 25 metres.

DIMENSIONAT MITJANS EVACUACIÓ

- Portes i passos A ≥ P/200 ≥ 0,80m
- Passadissos i rampes A ≥ P/200 ≥ 1,00m
- Passos entre seients fixes al teatre A ≥ 0,30m (màxim 14 files)
- Escales no protegides
  - ascendents A ≥ P/(160-10h)
  - descendents A ≥ P/160

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

- Extintors portàtils com a màxim cada 15m de recorregut des de qualsevol origen d'evacuació
- Boques d'incendi equipades si la superfície construïda supera els 500m2
- Sistema d'alarma i polsadors als espais que superin un aforament de més de 500persones
- Detectores automàtics de fum si la superfície construïda supera els 1000m2
- Hidrants exteriors per a emergències si la superfície construïda supera els 500m2