



- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- EXTINTORS PORTÀTILS
- EQUIP DE MÀNEGA EQUIPADA : BIE 25M
- DETECTOR DE FUM
- SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ (SEGONS NBE-CPI / 96)

- EXTINTORS:** Un d'eficàcia 21 A-11 3B a menys de 15m de qualsevol punt
- EQUIP DE MÀNEGA EQUIPADA (BIE 25M) :** Una cada 30 places i una cada planta
- DETECCIÓ I ALARMA :** Donat que l'edifici es de densitat elevada (més de 500 persones), requereix un sistema de detecció i alarma.
- SORTIDES D'EMERGÈNCIA :** Senyalització
- ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA :** Obligatori i senyalitzant les vies d'evacuació.

No s'exigeix estabilitat al foc als elements estructurals secundaris, la fallida dels quals no provoqui danys a tercers, a l'estabilitat de l'edifici, ni a la seva compartimentació.

Donat el programa que es desenvolupa a l'edifici es considera de risc mitjà davant el foc. Això comporta proteccions EF-120 a l'estructura, RF-60 als elements de la zona .

Els recorreguts no superaran en cap cas els 25 metres a les zones on només disposem d'una sortida d'emergència i 50 metres si n'hi ha més d'una, amb més d'una, amb trams de recorregut de cul de sac de menys de 25 metres.