



Planol d'incendis segons els següents criteris:

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ no superiors a 25 metres des de qualsevol origen d'evacuació o de 50 metres en cas de més d'una sortida.

DIMENSIONAMT DE SORTIDES en funció de la ocupació dels espais, amb obertura de portes sempre en la direcció de la evacuació i senyalitzant les sortides. Les portes automàtiques de la sala en cas d'incendi quedaran desbloquejades en possible obrerta.

PLANOLS D'EVACUACIÓ amb els recorreguts en cas d'incendi clarament visibles als diferents espais.

BIES 25mm senyalitzades y acompañadas d'un pulsador d'alarma i la il·luminació d'emergència necessària a una distància màxima de 25 metres tenint en compte que els ullins 5 corresponen al raig d'alçua en línia recta.

EXTINTORS tipus 21A-138 col·locats a una distància en cap cas superior als 15 m des de qualsevol punt d'evacuació situats en el seil de l'evacuació. Extintors de CO2 en els espais amb elements elèctrics importants.

ENLLUMENAMT D'EMERGENCIA en tots els recorreguts d'evacuació garantint una il·luminació mínima de 1lx a nivell del terra y de 5 lx on es disposin els equips de protecció i quadres enèctrics.

SECTORITZACIÓ: Tots els ements separadors dels diferents sectors d'incendi compliran amb la resistència i estabilitat exigida a la norma.

- DETECTOR OPTIC DE FUM
- ▲ LLUMINERA D'EMERGENCIA DANSA LUX HIDRA FL BW
- ▲ RUIXADOR
- ▲ LLUMINERA D'EMERGENCIA I SENYALITZACIÓ DANSA LUX HIDRA FL BW
- SIRENA D'INCENDIS
- EXTINTOR DE FOS POLIVALENT
- POLSADOR D'EMERGENCIA
- BIE 25