




PLANTA SOTANO

ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	
<p>Extintor 1 unidad 10 kg de material de extinción (unidad de mayor capacidad)</p> <p>Bomba manual de agua 250 galones capacidad - 200 galones</p> <p>SISTEMA DE ALARMA OCCUPACION - 500 P.</p> <p>SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS - S. Conmutada x 1000 m²</p> <p>HIPODINTE EXTERIOR Capacidad 1 l'x3m S. Conmutada x 2000 m²</p> <p>INSTALACION AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN</p>	<p>Extinción de incendios: BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA EXTINTOR PORTÁTIL 2x1213B LUMEN DE EMERGENCIA BOTON DE ALARMA HEGOPACOL</p>
SIMBOLOGIA	
<p>◆ DETECCIÓN DE HUMOS INFRASÓNICO</p> <p>◆ CENTRALITA DETECCIÓN Y ALARMA INCENDIOS</p>	<p>◆ DETECCIÓN DE INCENDIOS</p> <p>◆ CENTRALITA DETECCIÓN Y ALARMA INCENDIOS</p>

<p>SECTOR GENERAL</p> <p>USO PÚBLICO CONCURRENCIA</p> <p>S. CONSTRUIDA: < 4.000 m²</p> <p>Sector de inseguridad protegida con instalación automatizada de extinción</p> <p>halla masaiva y jal' empalmada x 1,5m</p> <p>CERRAMIENTOS EIZ 80/C05</p> <p>PUERTAS EIZ 45-C05</p>	<p>INSTALACIONES LOCAL DE RIESGO ESPECIAL</p> <p>BALCO RIESGO EIZ 90</p> <p>CERRAMIENTOS EIZ 45-C05</p> <p>PUERTAS EIZ 45-C05</p>
--	--


<p>ARCHIVO</p> <p>ALTO RIESGO</p> <p>VOLUMEN > 400 m³</p> <p>ESTRUCTURAS EIZ 180</p> <p>PUERTAS 2 x EIZ 45-C05</p>	<p>INSTALACIONES LOCAL DE RIESGO ESPECIAL</p> <p>BALCO RIESGO EIZ 90</p> <p>CERRAMIENTOS EIZ 45-C05</p> <p>PUERTAS EIZ 45-C05</p>
---	--



PLANTA BAJA




PLANTA PRIMERA



PLANTA SEGUNDA

SECTORES Y ELEMENTOS DE PROTECCION




PLANTA SOTANO

ESCALERA PROTEGIDA 1	
<p>OCUPACION: P+3 0 pers.</p> <p>P+2 245 pers.</p> <p>P+1 8 pers.</p> <p>TOTAL Salida PB 429 pers.</p> <p>ANCHOURA 1,40 m</p>	<p>PIERNAS: SE-1 0,80 m</p> <p>P+2 1,20 m</p> <p>P+1 0,80 m</p> <p>TOTAL Salida PB 2,00 m</p>


ESCALERA PROTEGIDA 2	
<p>OCUPACION: P+3 0 pers.</p> <p>P+2 260 pers.</p> <p>P+1 260 pers.</p> <p>TOTAL Salida PB 420 pers.</p> <p>ANCHOURA 1,40 m</p>	<p>PIERNAS: SE-2 0,80 m</p> <p>P+2 1,20 m</p> <p>P+1 1,20 m</p> <p>TOTAL Salida PB 1,85 m</p>

ESCALERA	
<p>OCUPACION: P+2 0 pers.</p> <p>P+1 123 pers.</p> <p>TOTAL Salida PB 123 pers.</p> <p>ANCHOURA 2,20 m</p>	<p>PIERNAS: SE-3 0 pers.</p> <p>P+2 1,20 m</p> <p>P+1 1,20 m</p> <p>TOTAL Salida PB 1,80 m < 1,85 m</p>


<p>CALCULO CONCURRENCIA</p> <p>2 ring 2 ring</p> <p>3 ring 3 ring</p> <p>4 ring 4 ring</p> <p>5 ring 5 ring</p> <p>6 ring 6 ring</p> <p>7 ring 7 ring</p> <p>8 ring 8 ring</p> <p>9 ring 9 ring</p> <p>10 ring 10 ring</p> <p>11 ring 11 ring</p> <p>12 ring 12 ring</p> <p>13 ring 13 ring</p> <p>14 ring 14 ring</p> <p>15 ring 15 ring</p> <p>16 ring 16 ring</p> <p>17 ring 17 ring</p> <p>18 ring 18 ring</p> <p>19 ring 19 ring</p> <p>20 ring 20 ring</p>	<p>USO Oficinas SUP.: 828 m² Ocup.: 8 pers.</p> <p>USO Oficinas SUP.: 77 m² Ocup.: 8 pers.</p> <p>USO Oficinas SUP.: 118 m² Ocup.: 76 pers.</p> <p>USO Bar SUP.: 70 m² Ocup.: 70 pers.</p> <p>USO Sala de actores Ocup.: 165 pers.</p> <p>USO Vestibulo Sala de actores Ocup.: Alternativa</p> <p>USO Servicios Ocup.: Alternativa</p> <p>USO Corredor Ocup.: Alternativa</p> <p>USO Discoteco SUP.: 28 m² Ocup.: 10 pers.</p> <p>USO Biblioteca SUP.: 245 m² Ocup.: 176 pers.</p> <p>USO Biblioteca SUP.: 440 m² Ocup.: 245 pers.</p> <p>USO Servicios Ocup.: Alternativa</p> <p>USO Biblioteca SUP.: 200 m² Ocup.: 290 pers.</p> <p>USO Biblioteca SUP.: 384 m² Ocup.: 192 pers.</p>
---	---



PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA



PLANTA SEGUNDA

RECORRIDOS DE EVACUACION