INFORME TÈCNIC Nº: DE05-23

Sol·licitat per:

EMINFOR, S.L.

Procedència mostra: Circuit d'Aigua Calenta Sanitària. Lavabo oficines amb filtre

Codificació del laboratori: 20051169

Data de recepció de mostra: 25.11.05

Data de recollida de mostra: 25.11.05

Recollida per: Tècnic Eminfor

Duració anàlisi: Del 25 de novembre al 9 de desembre de 2005

Paràmetre	Mètode	Unitats	Resultat
Temperatura	Termometria	ºC	31.5
Clor	Colorimetria	mg/l	0.50
R. Legionella spp. no pneumophila	ISO 11731	UFC/l	<50
R. Legionella pneumophila, serogrup 1	ISO 11731	UFC/l	<50
R. Legionella pneumophila, serogrups 2-14	ISO 11731	UFC/l	<50

Mollerussa, 9 de desembre de 2005

Vanesa Riu Coll

Directora Tècnica

Llda. en Químiques

Nº de col·legiada 4413