INFORME TÈCNIC Nº: SE05-83

Sol·licitat per:

EMINFOR, S.L.

Procedència mostra: C. Agua Caliente Sanitaria. Lavabo laboratorio

Codificació del laboratori: 2005854

Data de recepció de mostra: 23.09.05

Data de recollida de mostra: 23.09.05

Recollida per: Tècnic Eminfor

Duració anàlisi: Del 23 de setembre al 4 d'octubre de 2005

Paràmetre	Mètode	Unitats	Resultat
Temperatura	Termometria	ºC	58.5
Clor	Colorimetria	mg/l	0.50
R. Legionella spp. no pneumophila	ISO 11731	UFC/l	<50
R. Legionella pneumophila, serogrup 1	ISO 11731	UFC/l	<50
R. Legionella pneumophila, serogrups 2-14	ISO 11731	UFC/l	<50

Mollerussa, 4 d'octubre de 2005

Vanesa Riu Coll

Directora Tècnica

Llda. en Químiques

Nº de col·legiada 4413