

RELACION POTENCIAS Y LONGITUDES DE CONSUMOS.
Cuadro de PLANTA PRIMERA DE APARCAMIENTO

Distancia hasta interruptores. Bajada+subida+cuadro eléctrico. 10,00 m

Altura de la situación del cuadro eléctrico medido desde techo. 1,90 m

Distancia de su derivación individual sita en planta baja de edificio

| CIRCUITO (Descripción) | Long. | Long. | P total [W] | Cos fi | Cajas deriva. | Dist 1ª der. | TRAMOS | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------|-------------|--------|---------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|------------------------|----------|
| | TOTAL [m] | Para dV | | | | | | | | | | | | |
| Lum. CIR-1 | 56,54 | 14,54 | 370,00 | 0.98 | 10 | 4,54 | 42,00 | | | | | | TOTAL ILUMINACION | 6.625,00 |
| Lum. CIR-2 | 62,45 | 22,45 | 370,00 | 0.98 | 10 | 12,45 | 40,00 | | | | | | TOTAL TOMAS ELEC. | 9.524,00 |
| Eme. CIR-2 | 61,58 | 23,58 | 99,00 | 0.98 | 0 | 17,00 | 36,00 | 2,00 | | | | | TOTAL VENTILACION (4P) | 9.600,00 |
| Lum. CIR-3 | 109,00 | 69,00 | 407,00 | 0.98 | 11 | 59,00 | 32,00 | 5,00 | 3,00 | | | | TOTAL VENTILACION (2P) | 750,00 |
| Eme. CIR-3 | 89,58 | 65,58 | 55,00 | 0.98 | 0 | 59,00 | 22,00 | 2,00 | | | | | | |
| Lum. CIR-4 | 135,50 | 93,00 | 407,00 | 0.98 | 13 | 83,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 2,50 | 11,00 | | | |
| Eme. CIR-4 | 109,58 | 92,58 | 77,00 | 0.98 | 0 | 86,00 | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | |
| Lum. CIR-5 | 149,40 | 108,00 | 370,00 | 0.98 | 14 | 98,00 | 12,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 13,40 | | | |
| Eme. CIR-5 | 119,58 | 104,58 | 22,00 | 0.98 | 0 | 98,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | | | | |
| Lum. CIR-6 | 175,00 | 127,00 | 370,00 | 0.98 | 9 | 117,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 3,00 | | | | |
| Lum. CIR-7 | 179,98 | 135,58 | 370,00 | 0.98 | 9 | 129,00 | 6,3 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | | | | |
| Emer.C6 & C7 | 190,18 | 123,58 | 132,00 | 0.98 | 3 | 117,00 | 17,00 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | | | |
| Lum. CIR-8 | 162,80 | 123,00 | 370,00 | 0.98 | 14 | 113,00 | 13,40 | 12,00 | 12,00 | 2,40 | | | | |
| Eme. CIR-8 | 142,66 | 119,58 | 44,00 | 0.98 | 4 | 113,00 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 13,40 | | | |
| Lum. CIR-9 | 148,45 | 108,00 | 407,00 | 0.98 | 13 | 98,00 | 6,45 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | | | | |
| Eme. CIR-9 | 119,71 | 104,58 | 33,00 | 0.98 | 3 | 98,00 | 10,00 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | | | | |
| Lum. CIR-10 | 121,60 | 84,00 | 407,00 | 0.98 | 13 | 74,00 | 31,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | | | | |
| Eme. CIR-10 | 102,18 | 81,58 | 44,00 | 0.98 | 4 | 75,00 | 20,60 | | | | | | | |
| Lum. CIR-11 | 77,53 | 37,53 | 370,00 | 0.98 | 10 | 27,53 | 40,00 | | | | | | | |
| Eme. CIR-11 | 76,58 | 37,58 | 110,00 | 0.98 | 8 | 31,00 | 36,00 | 3,00 | | | | | | |
| Lum. CIR-12 | 84,00 | 43,00 | 370,00 | 0.98 | 10 | 33,00 | 41,00 | | | | | | | |
| Lum. CIR-13 | 137,00 | 124,00 | 168,00 | 0.98 | 6 | 114,00 | 13,00 | | | | | | | |
| Emer.CIR-13 | 131,08 | 120,58 | 22,00 | 0.98 | 1 | 114,00 | 10,50 | | | | | | | |
| Lum. CIR-14 | 160,00 | 147,00 | 168,00 | 0.98 | 6 | 137,00 | 13,00 | | | | | | | |
| Emer.CIR-14 | 154,08 | 143,58 | 22,00 | 0.98 | 1 | 137,00 | 10,50 | | | | | | | |
| CIR-15 (Barrera salida aparca.) | 126,40 | 126,40 | 2.231,00 | 0.97 | 1 | 114,00 | 10,50 | | | | | | | |
| CIR-16 (Barrera entrada aparca.) | 149,40 | 149,40 | 2.231,00 | 0.97 | 1 | 137,00 | 10,50 | | | | | | | |
| Lum. CIR-17 | 16,40 | 14,00 | 140,00 | 0.98 | 2 | 4,00 | 2,40 | | | | | | | |
| Emer.CIR-17 | 9,58 | 9,58 | 11,00 | 0.98 | 1 | 3,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Lum. CIR-18 | 13,00 | 13,00 | 36,00 | 0.98 | 1 | 3,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Emer.CIR-18 | 10,58 | 10,58 | 11,00 | 0.98 | 1 | 4,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Lum. CIR-19 | 47,00 | 25,00 | 276,00 | 0.98 | 9 | 15,00 | 15,00 | 7,00 | | | | | | |
| Emer.CIR-19 | 40,58 | 20,58 | 57,00 | 0.98 | 4 | 14,00 | 13,00 | 7,00 | | | | | | |
| Lum. CIR-20 | 18,00 | 13,00 | 108,00 | 0.98 | 4 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | | | | | | |
| Emer.CIR-20 | 13,08 | 9,58 | 22,00 | 0.98 | 2 | 3,00 | 3,50 | | | | | | | |
| CIR-21 (Centralitas CO2, etc). | 9,90 | 9,90 | 2.231,00 | 0.97 | 0 | 8,00 | | | | | | | | |
| CIR-22 (Vent. Sala control, etc). | 45,70 | 45,70 | 600,00 | 0.85 | 2 | 18,80 | 25,00 | | | | | | | |
| CIR-23 (Tomas elec. Sala control). | 20,64 | 20,64 | 2.231,00 | 0.97 | 2 | 8,00 | 1,00 | 3,00 | 3,37 | 3,37 | | | | |
| CIR-24 (Vent. Vestibulos salida 1). | 64,90 | 64,90 | 150,00 | 0.85 | 2 | 61,00 | 2,00 | | | | | | | |
| Lum. CIR-25 | 73,00 | 73,00 | 36,00 | 0.98 | 1 | 63,00 | | | | | | | | |
| Emer.CIR-25 | 69,58 | 69,58 | 11,00 | 0.98 | 1 | 63,00 | | | | | | | | |
| Lum. CIR-26 | 97,00 | 75,00 | 132,00 | 0.98 | 1 | 65,00 | 15,00 | 7,00 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|---------------|---|--------|-------|------|
| Emer.CIR-26 | 91,58 | 71,58 | 11,00 0.98 | 1 | 65,00 | 13,00 | 7,00 |
| CIR-27 (Vent. Vestibulos salida 2). | 79,90 | 79,90 | 150,00 0.85 | 2 | 76,00 | 2,00 | |
| Lum. CIR-28 | 88,00 | 88,00 | 36,00 0.98 | 1 | 78,00 | | |
| Emer.CIR-28 | 84,58 | 84,58 | 11,00 0.98 | 1 | 78,00 | | |
| Lum. CIR-29 | 112,00 | 90,00 | 132,00 0.98 | 1 | 80,00 | 15,00 | 7,00 |
| Emer.CIR-29 | 106,58 | 86,58 | 11,00 0.98 | 1 | 80,00 | 13,00 | 7,00 |
| V. IMPULSION N°-1 | 37,90 | 37,90 | 750,00 0.85 | 1 | 35,00 | 1,00 | |
| V. IMPULSION N°-2 | 45,90 | 45,90 | 750,00 0.85 | 1 | 43,00 | 1,00 | |
| V. IMPULSION N°-3 | 61,90 | 61,90 | 750,00 0.85 | 1 | 59,00 | 1,00 | |
| V. IMPULSION N°-4 | 68,90 | 68,90 | 750,00 0.85 | 1 | 66,00 | 1,00 | |
| V. EXTRACCION N°-1 | 82,90 | 82,90 | 2.200,00 0.85 | 1 | 80,00 | 1,00 | |
| V. EXTRACCION N°-2 | 139,90 | 139,90 | 2.200,00 0.85 | 1 | 137,00 | 1,00 | |
| V. EXTRACCION N°-3 | 96,90 | 96,90 | 2.200,00 0.85 | 1 | 94,00 | 1,00 | |
