



PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

**INCENDIS:**

L'edifici té un total de 4.300 m<sup>2</sup> de sostre. Per l'ús separat ja en planta baixa del programa i per la possibilitat de funcionament independent, es separa l'edifici en dos sectors d'incendi, dividint en planta primera el cos nexa en dos activitats vinculades a diferents sectors, per la lògica d'ús.

**LLEGENDA:**

sectors d'incendis	pulsador
recorregut de sortida	llumenera d'emergència i senyalització sobre porta
extintor de pols polivalent	llumenera d'emergència
extintor de CO <sub>2</sub>	hidrant
boca d'incendi equipada	

# CENTRE SOCIAL CLAVÉ: UN EQUIPAMENT DE BARRI A SABADELL

GEMMA SÁEZ GUARCH, JUNY 2004, TUTOR: JOSEP URGELL

E: 1 / 200

**INCENDIS**