



a

criticos de trazado
 La red de agua fría comienza donde se encuentran los contadores, sólo en el caso de agua potable de ser de la compañía a ser del inmueble.
 Habrá varias conductores para diferenciar la residencia, las bocas de incendio, las zonas de fuego y las conexiones (gimnasio, bar y vivero) respectivamente.
 La asignación de la instalación de agua funciona mediante un esquema de tipo "shower" estructurado mediante un eje principal de distribución, a través de los cambios, a los diferentes edificios residenciales o comerciales. En las zonas de contacto con dichos edificios se utilizarán los depósitos de agua fría y caliente, así como bocas de incendio y bocas de fuego.
 En la entrada de cada habitación húmeda será necesario reforzar con una llave de paso cualquier canalización de agua fría por debajo de las canalizaciones eléctricas o de telecomunicaciones.

b

producción de ACS de la residencia
 La producción de ACS se consigue mediante pernos solares de vidrio ahudados tecnología (65%). También será necesario una caldera para asumir la totalidad de las necesidades de acumulación y calentamiento del agua.
 La red de ACS se hace a partir de un núcleo central para que en todo el desarrollo el agua caliente continuamente y evitar de esta manera que en los puntos de consumo se aliente un consumo excesivamente en llegar el ACS. En la instalación se pueden colocar contadores de ACS para controlar su consumo.

