REPENSANDO NOSTRA LLAR

ILLA · PROBLEMAS P0

04

Chantal Donés Muñoz y Nieves Gómez Priego
Sabadell 2018 · MArq ETSAV · Universidad Politécnica de Cataluña

ILUMINACIÓN

Espacios ILUMINADOS de forma natural

Espacios NO ILUMINADOS de forma natural
> 5 m de un hueco al exterior

VENTILACIÓN

Ventilación cruzada
<12,5 m de recorrido

Ventilación cruzada no favorable
<12,5 m de recorrido
no favorable con los vientos dominantes

Ventilación unidireccional
<5 m de recorrido

Espacios sin ventilación natural
>12,5 m de recorrido ó
> 5 m de un hueco al exterior

HABITABILIDAD

CUMPLE habitabilidad
dimensiones correctas

NO CUMPLE habitabilidad
dimensiones menores a las recomendadas

USO

COCHERAS Y ALMACENAJE